

LEGENDA

AGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	Ref. číslo [-]	E _{in} [-]	U _e [-]	U _{GR} [-]	R ₀ [-]
1.01	CHODBA	5.1.1	100	0,4	28	40
1.02	SKLAD	5.4.1	100	0,4	25	60
1.03	SATNA	5.2.4	200	0,4	25	80
1.04	PŘEDSÍN WC	5.2.4	200	0,4	25	80
1.05	WC	5.2.4	200	0,4	25	80
1.06	WC	5.2.4	200	0,4	25	80
1.07	UMÝVÁRNA, WC DĚTI	5.2.4	200		25	80
1.08	CHODBA	5.1.1	100	0,4	28	40
1.09	MÍSTNOST UČITELEK	5.26.2	500	0,6	19	80
1.10	CHODBA	5.1.1	100	0,4	28	40
1.11	KUCHYŇKA	5.2.1	200	0,4	22	80
1.12	HERNA 1	5.35.1	300	0,4	22	80
1.13	HERNA 2	5.35.1	300	0,4	22	80

POZNÁMKY:

- Zásady a vývozy určené pro jednotlivé potřeby (ohřívání TUV atd.) označit, aby nedošlo k jejich změně a přijetí jiných spotřebičů.
- Rozmístění koncových prvků instalace (zásuvek, vypínačů atd.) koordinovat na stavbě dle dohody s investorem a požadavků budoucím umístěním rozvaděčů předmětů.
- Zapojení systémů OT, VZT, TUV apod. nutno koordinovat při realizaci dle skutečně instalované techniky. Dané zařízení budou zapojena dle montážních vývodů výrobců.


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:




Rozvodné soustavy:

– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Časuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



AKCE	JESLE BROŽIKOVÁ - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ODDĚLENÍ D				 ELEKTRO BLATNÁ s.r.o. MARIŠKA 82, BLATNÁ 392 01	
VYPRACOVAL	RADIM BLÁŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLÁŽÁK		
MÍSTO	Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-Místek					PARTE
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek					
ČÁST	D.1.4	DATUM	04/2020	ZAKÁZKA	2020/52	STUPEŇ
					DPS	FORMÁT
						6xA4
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
PŘÍLOHA	Elektroinstalace - 1.NP					
					1:50	ČÍSLO VÝKRESU
						D.1.4-2

Radim Blaták, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz