


č. m.	Název miestnosti
001	SKLAD
002	SKLAD

Poznámka

Napätiová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN. Kabelové rozvody budou vedeny na povrchu.

- Hlavní kabelová trasa silnoprůdu
- Kabelová trasa silnoprůdu
- Kabel silnoprůdu

V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodivé pospojování.



±0,000 =

ZODP. PROJEKTANT			VYPRACOVAL			KONTROLOVAL		
Ing. Kania Jan			Mazurková Jarmila			Ing. Foldyna David		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frydek - Místek, č. 634956			MÍSTO STAVBY : Frydek - Místek, č. 598003			ARCHIV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frydek - Místek			STUPEN			DPS		
RADNÍČNÍ 1148, 738 01 Frydek - Místek			DATUM			PARÉ		
NÁZEV AKCE : Rozšíření centrálního hřbitova ve Frydku - projektová dokumentace			ŘÍJEN 2019					
OBJEKT : SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍHO OBJEKTU			Č. ZAKÁZKY					
ČÁST : D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			MĚŘÍTKO					
OBSAH : ELEKTROROZVODY 1.PP			1:50					
			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-02/17-D.1.4.4.b-01			Č.v. 01		