



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 93720/2020

Spisová značka: MMFM_S 10750/2020/OZVZ/ČechS

Vyřizuje: Ing. Simona ČECHOVÁ

Telefon: 558609265

E-mail: cechova.simona@frydekmistek.cz

Datum: 07.07.2020

VYSVĚTLENÍ K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK č. 2

Číslo veřejné zakázky: **P20V00000077**
Název veřejné zakázky: **Domov pro seniory 28 října – společenské prostory – II.**
Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 1:

U vnitřních prosklených plastových dveří mají být dodrženy požadavky na součinitel prostupu tepla, zvukovou neprůzvučnost a světelnou propustnost tak jako u dveří do venkovních prostor viz technická zpráva?

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že u vnitřních prosklených plastových dveří/příček není nutné splnit níže zmíněné požadavky na součinitel prostupu tepla atd.

Dotaz č. 2:

Chceme se dotázat, zdali u vnitřních plastových příček má být dodržen požadavek na zasklení izolačním trojsklem, tak jako u venkovních dveří? Popřípadě prosíme o podrobnější specifikaci např. požadavek na bezpečnostní sklo atd.

Odpověď č. 2:

Zadavatel sděluje, že vnitřní dělicí prvky P1, P2 a P3 budou zaskleny pouze bezpečnostním sklem.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ