



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

## Odbor zadávání veřejných zakázek

### pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:  
Ze dne:  
Číslo jednací: MMFM 164166/2020  
Spisová značka:  
Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA  
Telefon: 558609293  
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz  
Datum: 26.11.2020

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Číslo veřejné zakázky: **P20V00000131**  
Název veřejné zakázky: **Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory**  
Druh veřejné zakázky: **zjednodušené podlimitní řízení**

### Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

#### Dotaz č. 1

1. Ve výkazu výměr je položka č.28, 34,14 D.1.1.2 - Architektonicko stavební řešení - úpravy vnitřní. Prosíme o bližší popis těchto položek, nikde jsme nenašli bližší popis.

28	9620311351	Demontáž vybavení trezoru v 1.PP	soubor	1,000
----	------------	----------------------------------	--------	-------

34	98511121155	Elektrofyzikální vysoušení zdiva suterénu - digitální procesorem řízený systém s třicetiletou zárukou	soubor	2,000
----	-------------	---	--------	-------

14	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	soubor	1,000
----	-----------	--	--------	-------

#### Odpověď:

28 9620311351 Demontáž vybavení trezoru v 1.PP soubor 1,000 – v objektu se nachází trezor, který je nutné zlikvidovat, pro posouzení jste mohli využít informativní prohlídku místa stavby dne 25.11.2020;

34 98511121155 Elektrofizikální vysoušení zdiva suterénu – digitální procesorem řízený systém s třicetiletou zárukou soubor 2,000 – v TZ stavební je podrobný popis sanačních prací v suterénu a také systému vysoušení zdiva jedná se o elektroosmózu s dodávkou řídicích jednotek pro každou část suterénu, na trhu je více odzkoušených systémů

14 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu soubor 1,000 – vyklizení objektu před zahájením stavebních prací z důvodu zabezpečení nábytku pro jeho repasi

**Dotaz č. 2**

2. V Celkovém rozpočtu jsou uvedeny položky, vybavení interiéru

Nevíme co do jednotlivých položek ocenit. Byl uveřejněn ještě rozpočet Propočet nového nábytku zadání, ale tento rozpočet není rozdělen na dodávku a montáž, jedná se tedy pouze o dodávku v položkovém rozpočtu a montáž máme ocenit zvlášť v celkovém rozpočtu? Prosíme o upřesnění.

1	K	786671131	Vybavení kanceláří - nový nábytek - DODÁVKA	soubor	1,000
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1131 a -2131 nejsou započteny náklady na čalounění; tento materiál se oceňuje ve specifikaci. 2. V ceně -9101 nejsou započteny náklady na čalounické hřebíky; tento materiál se oceňuje ve specifikaci.					
PSC					
2	K	78667113111	Vybavení kanceláří - nový nábytek - MONTÁŽ	soubor	1,000
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1131 a -2131 nejsou započteny náklady na čalounění; tento materiál se oceňuje ve specifikaci.					
PSC					

**Odpověď:**

Obecně se má za to, že položka obsahuje veškeré náklady pro pořízení nebo repasi nábytku a jeho umístění v objektu na určeném místě dle PD

**Dotaz č. 3**

3. Prosíme o přesný popis - fotografie jednotlivých kusů repasovaného nábytku.

**Odpověď:**

V tabulce propočet repasovaného nábytku jsou umístěny fotografie, schází pouze dveře, které jsou popsány v tabulce výrobků PSV, rovněž bylo možné shlédnout při prohlídce dne 25.11.2020.

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí odboru ZVZ