



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojování v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |  PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÉ ČINNOSTI</small> <small>PPS Kania s.r.o., Nábřeží 660/10, 709 00 tel: +556 245 262 fax: +556 245 262 e-mail: projekce@ppskania.cz</small> |
| | Ing. Kania Jan | Seifertová Kateřina | Seifert Marek | |
| |  |  |  | |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: PRŮKOP 696/1, 5938/6, 5939/1, MÍSTO STAVBY: 5939/2, 5943, 5941/1 738 01 Frýdek Místek – Frýdek STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: Státní město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek | | | | ARCHIV STUPEŇ DPS |
| NÁZEV AKCE : HASIČSKÁ ZBROJNICE FRÝDEK | | | DATUM ŘÍJEN 2019 | PARE |
| OBJEKT : SO-01 BUDOVA HASIČSKÉ ZBROJNICE | | | Č. ZAKÁZKY PPS- 31/17 / 4488 | Č. V. 07 |
| ČÁST : D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | | MĚŘITKO - | |
| OBSAH : ROZVODNICE R1 | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 31/17-D.1.4.3b- | |