



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP - NS								
Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA [m2]	PODLAHA		POVRCH ZDÍ	POVRCH STROPU	S.V. [mm]	POZNÁMKA
			KRYTINA	OZN. SKLADBY				
301	SCHODIŠTĚ + CHODBA	31,8	KER. DLAŽBA 300x300 mm	NP19, NP20	VÁPENNÉ OMÍTKY	SDK PODHLED Ph1, Ph3	5 275	KER. SOKL V:100 mm
302	SKLAD KRIZOVÉHO ŠTÁBU	34,8	PVC	NP18	VÁPENNÉ OMÍTKY	SDK PODHLED Ph1	3 172	
303	SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK	24,5	PVC	NP18	VÁPENNÉ OMÍTKY	SDK PODHLED Ph1	3 172	
304	UČEBNA	32,6	PVC	NP18	VÁPENNÉ OMÍTKY	SDK PODHLED Ph1	3 172	
305	SERVEROVNA	6,9	PVC	NP18	VÁPENNÉ OMÍTKY	SDK PODHLED Ph1	3 200	
306	SKLAD CHEMICKÉ SLUŽBY	18,1	PVC	NP18	VÁPENNÉ OMÍTKY	SDK PODHLED Ph1	3 200	KERAMICKÝ OBKLAD, V: 1500 mm
307	STROJOVNA VZT	15,8	PVC	NP13	VÁPENNÉ OMÍTKY	SDK PODHLED Ph5	3 100	
		164,5 m ²						

LEGENDA ZNAČEK

- ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ
- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ IP44
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ IP44
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ IP44
- VÍCENÁSOBNÝ RÁMEČEK

TIMER VENTILÁTOROVÉ RELÉ

- PŘEPÍNAČ SÍTÍ
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V / 16A V KUCH. LINKÁCH A RÁMEČCÍCH JEDNONÁSOBNÁ
- ZÁSUVKA 230V / 16A OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY PRŮMYSL OVÁ ZÁSUVKA 400V
- ZÁSUVKA 230V / 16A IP44
- VENTILÁTOR
- ČIDLO POHYBU
- PIKTOGRAM
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v podhledech, v podlaze a v parapetním žlabu.
Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div></div><div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 262 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Ing. Kania Jan	Seifertová Kateřina	Seifert Marek		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : FRÝDEK, 696/1, 5938/6, 5939/1, 5939/2, 5943, 5941/1				
	MÍSTO STAVBY: Střelnici 1861 738 01 Frýdek Místek – Frýdek			ARCHIV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : HASIČSKÁ ZBROJNICE FRÝDEK				DATUM	PARÉ
				ŘÍJEN 2019	
				Č. ZAKÁZKY	MĚŘITKO
PPS- 31/17 / 4488	1 : 50				
OBJEKT :	SO-01 BUDOVA HASIČSKÉ ZBROJNICE				
ČÁST :	D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
OBSAH :	ELEKTROINSTALACE 3. NP + SUŠÍČÍ VĚŽE			ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
				PPS- 31/17-D.1.4.3b-	04