



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 47385/2021

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 09.04.2021

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 13

Název VZ: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční

Číslo VZ: P21V00000001

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:





Dotaz č. 1

Ve výpisu dveří uvádíte požadavek na vstupní dveře z plastových profilů v bezpečnostní třídě dveří 3. Podle našich dodavatelů však takové dveře, aby splňovaly požadavek na bezpečnostní třídu RC3, lze vyrobit pouze z AL profilů. Z jakých profilů mají být vyrobeny – z plastových nebo hliníkových?

HASIČSKÁ ZBROJNICE FRÝDEK

VÝPIS DVEŘÍ

LIST Č. 09

ID	KS	L/P	ROZMĚRY DVEŘNÍHO KRÍDLA	NÁHLED	POPIS DVEŘÍ	DVEŘNÍ KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	HODNOTA - U [W/m2K]	POZNÁMKA
DP4	1	L	800x1 970		JEDNOKRÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, POČET KOMOR 6/5, 3 TĚSNĚNÍ, S NADSVĚTLÍKEM, KRÍDLO S NADSVĚTLÍK PROSKLENĚ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM, PŘEKRYVNÁ HLINÍKOVÁ DESKA TL. 2 MM, VNĚJŠÍ BARVA ŠEDÁ, VNITRNÍ BARVA BILÁ, ZVÝŠENÝ PRAH	KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY) CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK, OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA		1,2	TŘÍDA BEZPEČNOSTI DVEŘÍ 3. DVEŘE VČ. RÁMU
DP5	1	L	800x2 200		JEDNOKRÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, POČET KOMOR 6/5, VÝPLŇ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KAZETOU, 3 TĚSNĚNÍ, KRÍDLO PLNÉ, PŘEKRYVNÁ HLINÍKOVÁ DESKA TL. 2 MM, VNĚJŠÍ BARVA ŠEDÁ, VNITRNÍ BARVA BILÁ	KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY) CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK, OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA		1,2	TŘÍDA BEZPEČNOSTI DVEŘÍ 3. DVEŘE VČ. RÁMU
DP6	1	P	1 600x1 970		DVOUKRÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, POČET KOMOR 6/5, VÝPLŇ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KAZETOU, 3 TĚSNĚNÍ, KRÍDLA PLNÁ, PŘEKRYVNÁ HLINÍKOVÁ DESKA TL. 2 MM, VNĚJŠÍ BARVA ŠEDÁ, VNITRNÍ BARVA BILÁ, HLAVNÍ KRÍDLO PRAVĚ Š. 900 MM	KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY) CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK, OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA		1,2	TŘÍDA BEZPEČNOSTI DVEŘÍ 3. DVEŘE VČ. RÁMU
DP7	1	L	1 400x1 970		DVOUKRÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, POČET KOMOR 6/5, VÝPLŇ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KAZETOU, 3 TĚSNĚNÍ, KRÍDLA PLNÁ, PŘEKRYVNÁ HLINÍKOVÁ DESKA TL. 2 MM, VNĚJŠÍ BARVA ŠEDÁ, VNITRNÍ BARVA BILÁ, HLAVNÍ KRÍDLO LEVĚ Š. 900 MM	KOVÁNÍ (KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY) CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK, OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA		1,2	TŘÍDA BEZPEČNOSTI DVEŘÍ 3. DVEŘE VČ. RÁMU

Odpověď:

Jedná se o chybnou specifikaci. V požadované bezpečnostní třídě (RC3) nelze vyrobit plastové dveře, účastníky budou oceněny dveře hliníkové. Účastníci ocení platný VV.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ