

PŮDORYS 16.NP

ODKAZY MÍSTNOSTÍ			
OZN	MÍSTNOST	SV [m]	POZNÁMKY
161	BYT 2+1	2,50	
162	BYT 3+1	2,50	
163	BYT 3+1	2,50	
164	BYT 2+1	2,50	


LEGENDA

	SVÍTIDLO STROPNÍ
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
	SVÍTIDLO STROPNÍ, IP44
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, IP44
	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INT. S VYP.
	SVÍTIDLO LED PŘÍSAZENÉ IP65
	SVÍTIDLO STROPNÍ S POHYBOVÝM PIR ČIDLEM
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S POHYBOVÝM PIR ČIDLEM, IP44
	DETEKTOR POHYBU 360°
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED, DOBA PROVOZU MIN. 1 HOD
	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ – ŘAZ.1
	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ. 5
	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ.6
	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ. 7
	TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ
	VENTILÁTOR
	TALÍŘOVÝ VENTIL. ELEKTRICKÝ OVLÁDANÝ
	TRANSFORMÁTOR 230V/12V S ČASOVÝM DOBĚHEM
	POŽÁRNÍ KLAPKA
	ROZV.ADEČ / ROZV.ODNICE

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU

3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN–C, TN–C–S, TN–S
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA
412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY
412.5 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠE
413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY II



	Akce: Dům č.p. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací			
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lelešínská 626/24 719 00 Ostava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný		Kontakt zhotovitele: tel: 607 056 096	
	Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko		Č. zakázky: 162/11/2019	
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal		Datum: 07/2020	
	Kontroloval: Ing. Pavel Srkal		Formát: 840x420	
	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Část: D	
	Výkres: ELEKTROINSTALACE / 16.NP		Objekt: SO 01	
Datum:			Díl: D 1.4.4.b	
			IČO: 00296643	
			DIČ: CZ00296643	
			Měřítko: 1:50	
			Č. výkř.: D.1.4.4.b - 04	