

PŮDORYS 2.-15.NP


ODKAZY MÍSTNOSTÍ			
OZN	MÍSTNOST	SV [m]	POZNÁMKY
901	BYT 2+1	2,50	
902	BYT 3+1	2,50	
903	BYT 3+1	2,50	
904	BYT 2+1	2,50	

LEGENDA

	DOMOVNÍ TELEFON
	ZV. TLAČÍTKO
	VSTUPNÍ TABLO
	EL. ZÁMEK
	OSTŘEDNA DT
	ZÁSUVKA STA

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU
3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA
412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY
412.5 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁŇÍČI
413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠE
413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘIDY OCHRANY II



	Alce: Dům č.p. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Adresa zhotovitele: Lelešinská 626/24 719 00 Ostřava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 100
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný Podpis: tel:607 056 096		Č. zakázky: 162/11/2019
	Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal Kontroloval: Ing. Pavel Srkal		Datum: 07/2020 Formát: 840x420
Datum:	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Část: D Objekt: SO 01 Díl: D 1.4.5.b
	Výkres: SLABOPROUDÉ ROZVODY / 2.NP - 15.NP		IČO: 00296643 DIČ: CZ00296643 Měřítko: 1:50 Č. výkr.: D.1.4.5.b - 02