

došlo 7.8.

TS a.s., 17.listopadu 910
738 02 Frýdek-Místek tel. 558 443 211

3.1

ŽÁDOST O STANOVISKO

164/TO/2018

č.j.

- k existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.
- k dokumentaci ve stupni DUR a DSP

Rechtik – PROJEKT, Hornopolská 12, 702 00 Ostrava

.....
Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek

.....
Investor, přesná adresa

k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

.....
Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní čisti Gajerovice

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 11.07.2018
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

k projektové dokumentaci ve stupni DUR a DSP

Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení:

K existenci sítí pro stavbu „**Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice**“ jsme se vyjadřovali 15.11.2017 ve Vyjádření č.j. 277/TO/2017. Za provoz Veřejné osvětlení jsme zde napsali, že nedojde k dotčení a křížení s podzemními sítěmi veřejného osvětlení ani městské optické sítě. Že se v daném úseku nachází pouze vzdušné vedení veřejného osvětlení na betonových stožárech společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Tehdy nám však byla předložena katastrální mapa, ve které nebylo zahrnuto zájmové území na ul. Olbrachtova a P. Cingra.

Z nynější Vámi předložené projektové dokumentace vyplývá, že při realizaci stavby „**Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice**“ - konkrétně u tlakové kanalizace **dojde** na ul. Olbrachtova a P. Cingra ke křížení s kabely veřejného osvětlení (VO) vedenými v zemi. Dále upozorňujeme na to, že na ocelových stožárech VO na ul. Olbrachtova je vzduchem vedený optický kabel městské optické sítě (MOS). Vše ve správě TS a.s. K existenci sítí v naší správě přikládáme novou situaci.

- a) V případě, že dojde k **dotčení, křížení nebo přiblížení** s výše uvedenými kabely a zařízením v naší správě, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a provést o tom zápis.
Kontaktní osoba pro sítě VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.: 558 443 201).
Kontaktní osoba pro sítě MOS – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613)
- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
 - o veřejného osvětlení
 - o městské optické sítě
 - o energetické napájení veřejného osvětlení,**organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- c) **TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.**
- d) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- e) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- f) Případné demontované zařízení VO a MOS je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- g) S ohledem na to, že správce sítí VO a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- h) **Další podmínky:**
Na případné přeložky našeho zařízení je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo p. Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201), případně technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

Vyjádření provozu 800 – Přenesená správa komunikací:

TS a.s. souhlasí s umístěním stavby a souhlasí s realizací stavby „**Splašková kanalizace Lískovec a Odkanalizování místní části Gajerovice**“, za těchto podmínek :


- Předložená projektová dokumentace řeší detailně uvedení povrchů do původního stavu na místních komunikacích, parkovištích a chodnících dle politiky jakosti pozemních komunikací ve smyslu www.pjpk.cz. Dokumentace bude detailně dopracována dle TP 146, TP 115 a TP 192, včetně uvedení těchto položek do rozpočtu stavby
- Zpětné záasy nebudou provedeny prohozenou zeminou, ale použije se přírodní těžené a drcené kamenivo, které zajišťuje objemovou stálost. Vrstva kameniva v rýze bude hutněna po 250 mm vrstvách

- Zásahy do silničních pozemků a jejich uvedení do původního stavu, se řídí v další projekční činnosti a při následné realizaci dle TP 146 (případně TP 170 + dodatek č. 1), TP 115, případně TP 192, vše dle politiky jakosti pozemních komunikací vedená na www.pjpk.cz
- DUR nebo DSP bude doplněna v části A. Průvodní zpráva, o konstatování, že součástí stavby je i oprava porušených místních komunikací a chodníků, včetně uvedení této vyvolané opravy do rozpočtu stavby a zohlednění stanovení provizorního dopravního značení stavby (PDZ) a případné uzavírky místních komunikací nebo chodníků
- DUR nebo DSP bude doplněna v části B. Souhrnná technická zpráva, o stanovení PDZ a případnou úplnou dlouhodobou nebo částečnou krátkodobou uzavírku místní komunikace nebo chodníku
- DUR nebo DSP bude doplněna v části B. Souhrnná technická zpráva, o citace ze zákonů, kterými se bude tato stavba řídit a to, Zák. 13/1997 Sb., ve znění vyhlášeném Zák. 151/2017 Sb., dále Zák. 361/2000 Sb., a Vyhl. č. 294/2015 Sb. Bez těchto zákonných norem není stavba proveditelná s ohledem na místní komunikace, zvláštní užívání a úpravu silničního provozu na pozemních komunikacích
- K provedení uložení inženýrských sítí do místních komunikací a chodníků, které jsou ve vlastnictví SmF-M, je nutné samostatné stanovisko pro stanovení podrobných podmínek vstupu na pozemky a jejich následné uvedení do původního stavu (zvláštní užívání komunikací)
- O rozhodnutí ke zvláštnímu užívání k provedení stavebních prací, požádejte Magistrát města Frýdek – Místek, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě samostatného stanoviska TS a.s. ke zvláštnímu užívání
- V průběhu realizace stavby nebudou místní komunikace a chodníky znečišťovány a poškozovány
- **Toto stanovisko správce místních komunikací nenahrazuje budoucí stanovení přechodné úpravy silničního provozu, nenahrazuje rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací podle § 25, odstv. 6), písm. c), bod 3), Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v úplném znění vyhlášeném Zákonem č. 151/2017 Sb., a dále nenahrazuje rozhodnutí o uzavírce místní komunikace, případně jiná opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy**
- K uvedení komunikací a chodníků do původního stavu, používáme politiku jakosti pozemních komunikací vedenou pod Ministerstvem dopravy na www.pjpk.cz . Hlavní předpisy TP (Technické Podmínky) jsou pod čísla TP 115, TP 146, TP 170 + dodatek 1, TP 192 a TP 66. Chodníky se obnovují v celé šířce např. mezi fasádou objektu a betonovými vodicími prvky, a to v celé délce zásahu. V průběhu zimní údržby komunikací se výkopové technologie nepovolují a vstupy do komunikací se neudělují – toto období je vymezeno vždy od 01.11. daného roku do 31.03. roku následujícího

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.



za Provoz 800 – Přenesená správa komunikací
Rostislav Hovězák



za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 31.07.2018

 TS a.s.
17. listopadu 910
za TS a.s. 738 01 Frýdek-Místek
Rostislav Hovězák
Vedoucí provozu

