



# MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství  
Palackého 115  
738 22 Frýdek-Místek



Toto rozhodnutí nabylo právní

moci dne 14. 11. 2015

*[Signature]*

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SP. ZN.

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

MMFM 125955/2015

MMFM\_S 13051/2015/OŽPaZ/Vol

Věra Volníková

558 609 494

volnikova.vera@frydek-mistek.cz

15.10.2015

Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

doručeno prostřednictvím

SINEKO Engineering s.r.o.

Místecká 329/258

720 00 Ostrava

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

### p o v o l u j e

právní osobě: statutární město Frýdek-Místek  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek  
IČ: 00296643  
CZ NACE: 84110

- a) vypouštění městských odpadních vod dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona do vod povrchových, z výusti umístěné na pravém břehu vodního toku Podšajárka, IDVT 10103997, ř.km 1,8, parcelní číslo 7641/1 v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, číslo hydrologického pořadí povodí: 2-03-01-0540-0-00, název a kód vodního útvaru: Ostravice po soutok s tokem Lučina a 20430000 v tomto rozsahu:

	množství	jednotka
prům.	0,1235	l.s <sup>-1</sup>
max.	0,4433	l.s <sup>-1</sup>
max.	469,73	m <sup>3</sup> .měs <sup>-1</sup>
	2 461,7	m <sup>3</sup> .rok <sup>-1</sup>

ukazatel	hodnota „p“ v mg/l	hodnota „m“ v mg/l	množství vypouštěného znečištění v t/rok
CHSK <sub>cr</sub>	150	220	0,369
BSK <sub>5</sub>	40	80	0,098
NL	50	80	0,123

- Přípustná koncentrace „p“ není aritmetický průměr za kalendářní rok a může být překročena v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“).
- Maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné.

Do této výusti budou odváděny přečištěné odpadní vody:

- z ČOV-1 pro 45 ekvivaletních obyvatel (dále jen „EO“) u Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlišťím 320, 738 01 Frýdek-Místek, umístěné na pozemku parcelní číslo 4219 v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek,
- z ČOV- 2 pro 4 – 6 EO u objektu č.p. 370 (požární zbrojnice) umístěné na pozemku parcelní číslo 3814/1 v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek,
- z ČOV, popř. septiků se zemním filtrem, které budou čistit odpadní vody z jednotlivých bytových domů č.p. 108 a 109, č.p. 253, č.p. 353, č.p. 354, č.p. 352 na ulici K Sedlišťím, v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek.

**Povolení se uděluje do doby uvedení do provozu kanalizace pro veřejnou potřebu, nejdéle na 10 let.**

Vodoprávní úřad ve smyslu ust. § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje tyto podmínky:

1. Odběr vzorků odpadní vody bude prováděn ve výše stanovených ukazatelích **s četností 4x za kalendářní rok**. Odběr vzorků bude prováděn odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání. Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací.
2. Odebírané vzorky budou typu A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
3. Místo odběru vzorků odpadní vody pro kontrolu kvality se stanovuje na výusti do vodního toku Podšajárka.
4. Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny oprávněnou laboratoří ve smyslu ust. § 92 odst. 1 vodního zákona dle příslušných technických norem a to pro ukazatele:

CHSK <sub>cr</sub>	ČSN ISO 6060 (75 7522) ČSN ISO 15705 (75 7521)
BSK <sub>5</sub>	ČSN EN 1889-1 (75 7517) ČSN EN 1899-2 (75 7517)

Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř pro příslušný ukazatel znečištění validovaný.

5. Bude zajištěno měření objemu vypouštěných odpadních (např. odečtem na jednotlivých vodoměrech v jednotlivých objektech a součet bude zapsán do provozního deníku).
6. Pro účely evidence a kontroly budou vedeny výsledky rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledky měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek. Tyto výsledky a laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů odpadních vod budou minimálně 3 roky archivovány.

b) **podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. 115 stavebního zákona**, stavbu vodního díla s názvem „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice“ umístěnou na pozemcích parcelní číslo 4219 (zahrada), 3810 (zastavěná plocha a nádvoří), 3811 (zastavěná plocha a nádvoří), 3815 (zahrada), 3814/1 (ostatní plocha), 3820 (lesní pozemek), 3821 (trvalý travní porost), 7641/1 (vodní plocha) v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský.

Zároveň vodoprávní úřad ukládá stavebníkovi stavby dle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona, následující povinnosti, popřípadě podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Kocich, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100653 v srpnu 2015. Veškeré změny týkající se technického řešení nebo majetkoprávních vztahů, je třeba před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Před zahájením stavebních prací musí být řádně vytýčena všechna podzemní vedení jejich majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich blízkosti (ruční výkop).  
Stavbou dotčená podzemní vedení budou před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.
3. Narušená podzemní vedení a drenáže budou opraveny a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.
4. Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který má oprávnění k této činnosti.
5. Během realizace stavby vodního díla bude v místě realizace stavby vodního díla zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičských vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd vozidel ke stávajícím nemovitostem.
6. Termín dokončení stavby do 31. 12. 2016.
7. Po dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla dle ust. § 15 vodního zákona a ust. § 122 stavebního zákona. Žádost se podává vodoprávnímu úřadu na „formuláři“ - č. 14 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů



a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Dále doloží kanalizační řád zpracovaný dle ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko správce toku k provedení výustního objektu.

8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ze dne 13. 3. 2015, č.j. MMFM 16005/201 v následujícím znění:

- a) V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (dále jen „norma“). Orgán ochrany přírody požaduje především dodržení podmínek ochrany stanovených v bodě:
  - 4.10. Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen po dohodě s orgánem ochrany přírody. Před zasypáním výkopové jámy v prostoru kořenové zóny musí být vyzván orgán ochrany přírody ke kontrole stavu kořenů.
  - 4.6. Ochrana stromů před mechanickým poškozením - kmeny stromů je nutno opatřit vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Koruny stromů je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru,
  - 4.8. Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m.
- b) Před zahájením výkopových prací bude orgán ochrany přírody prokazatelně vyzván k místnímu šetření za účasti zástupce investora nebo zhotovitele stavebních prací z důvodu stanovení podmínek ochrany dřevin na konkrétních místech
- c) Změny vyvolané provozními potřebami v průběhu realizace stavby, které mohou mít vliv na ochranu dřevin, je nutno předem odsouhlasit orgánem ochrany přírody.
- d) Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů projednány s místní organizací Českého rybářského svazu.
- e) V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt.

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643.

### O d ů v o d n ě n í

Žadatel - statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek zastoupen ve správním řízení na základě plné moci právnickou osobou – SINEKO Engineering s.r.o., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ 25908928, požádal dne

11. 8. 2015 o vydání povolení pro stavbu vodního díla s názvem „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice“ na pozemcích parcelní číslo 4219, 3810, 3811, 3815, 3814/1, 3820, 3821, 7641/1 v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Do vodního toku Podšajárka v řkm 1,8 (pozemek parcelní číslo 1741/1 v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek), budou odváděny přečištěné odpadní vody z těchto zařízení:

- z ČOV-1 pro 45 EO u Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, 738 01 Frýdek-Místek, umístěné na pozemku parcelní číslo 4219 v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek,
- z ČOV-2 pro 4 – 6 EO u objektu č.p. 370 (požární zbrojnice) umístěné na pozemku parcelní číslo 3814/1 v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek,
- z ČOV, popř. septiků se zemním filtrem, které budou čistit odpadní vody z jednotlivých bytových domů č.p. 108 a 109, č.p. 253, č.p. 353, č.p. 354, č.p. 352 na ulici K Sedlištím, v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. Celkový počet napojených EO bude 96.

#### **Popis stavby:**

Čistírna odpadních vod-1 pro 45 EO, která bude čistit splaškové odpadní vody z objektu Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, 738 01 Frýdek-Místek. Odtok z ČOV-1 je řešen gravitačně odtokem dimenze DN 150 délky 5,85 m do stávající šachty Šs-1 a dále budou odpadní vody odtékat stávajícím betonovým potrubím - sběrač BS BETON DN 300 v délce 76,00 m, které bude vyvložkováno za účelem vodotěsnosti potrubí a bude vybaveno 4 ks nových betonových šachet DN 1000 s označením Š 10, Š 11, Š 12, Š 13. Na pozemku parcelní číslo 4132 (ostatní komunikace) nebude realizována kanalizační šachta. Na tuto kanalizaci bude navazovat nově vybudovaná kanalizace – sběrač BN ULTRARIB UR 2 DN 300 v délce 151,50 m. Na trase kanalizace budou osazeny kanalizační šachtice s označením Š 8, Š 7, Š 6, Š 5, Š 4, Š 3, Š 2, Š 1a, Š 1. Výústní objekt do vodního toku bude řešen z betonu B 15, v němž bude zabetonováno výústní potrubí z PVC-UR DN 300, obalené před betonáží do geotextílie. Patka výústního objektu bude vytažena až do dna vodoteče a chráněna v patě záhozem těžkým lomovým kamenem o hmotnosti jednotlivých kusů kameniva min. 150 kg. Tento zához bude taktéž chránit svah v šířce 1,00 m na každou stranu od hrany výústního objektu.

Čistírna odpadních vod-2 bude čistit splaškové odpadní vody z objektu č.p. 370 (požární zbrojnice). Přečištěné odpadní vody z ČOV budou napojeny kanalizační přípojkou H PVC DN 150 SN 4 v délce 64,31 m do nově vybudované revizní šachty (Š 9) na stávající kanalizaci.

Orientační určení umístění stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:

X: 1115707, Y: 468513.

Orientační určení místa vypouštění odpadních vod v souřadnicovém systému S-JTSK:

X: 1115897, Y: 468541.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, vydal pro výše uvedenou stavbu rozhodnutí o umístění stavby dne 27. 7. 2015 pod č.j. MMFM 91781/2015. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 8. 2015. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení

stavebního řádu, vydal pro výše uvedenou stavbu souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 2. 9. 2015 pod č.j. MMFM 107262/2015.

V rámci koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, ze dne 13. 3. 2015 č.j. MMFM 16005/2005 bylo vydáno pro výše uvedenou stavbu závazné stanovisko s podmínkami dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, souhlasné závazné stanovisko dle zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky závazného stanoviska ochrany přírody jsou zapracovány v projektové dokumentaci a výrokové části tohoto povolení.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 23. 9. 2015 pod č.j. MMFM 115908/2015 povolení podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, odnětí pozemku plnění funkcí lesa pro pozemek parcelní číslo 3820 v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 10. 2015.

Dle stanoviska Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, ze dne 11. 9. 2015, zn. 13131/9233/57.12/2014 z hlediska zachování souladu s Plánem hlavních povodí ČR a plánem oblasti povodí je považováno navržené řešení za dočasné. Po dostavbě veřejné kanalizace v Lískovici ukončené městskou ČOV Frýdek-Místek, bude nutno splaškové vody ze všech objektů napojit přímo do této kanalizaci a lokální ČOV a septiky odstavit z provozu. Podmínka je zohledněna ve výrokové části rozhodnutí.

Povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno na dobu 10 let v souladu s ust. § 9 odst. 2 vodního zákona. V případě, že v dané lokalitě bude vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu, budou ČOV zrušeny a odpadní vody z výše uvedených objektů napojeny na tuto kanalizaci.

Měření objemu vypouštěných odpadních vod a míra jejich znečištění byla stanovena v souladu s ust. § 38 odst. 4 vodního zákona. Stanovené emisní limity jsou v souladu s nařízením vlády. Čestnost odběrů vzorků odpadní vody na výusti do vodního toku Podšajárka byla stanovena v souladu s tabulkou I: Minimální roční četnosti odběrů vypouštěných městských odpadních vod, která je přílohou č. 4 k nařízení vlády pro danou velikost znečištění.

Výsledky míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod budou vodoprávnímu úřadu zasílány prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ([www.ispop.cz](http://www.ispop.cz)), a to vždy k 31. 1. za předchozí kalendářní rok (ust. § 126 odst. 6 vodního zákona).

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků v řízení o povolení k vypouštění odpadních vod dle ust. § 115 vodního zákona a dle ust. § 27 odst. 1 a 2 správního řádu. V daném případě to jsou: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava.

Těmto účastníkům řízení bylo zdejším správním orgánem oznámeno zahájení řízení dne 15. 9. 2015 a mohli po celou dobu řízení podávat námítky. Tohoto práva nevyužil žádný z účastníků řízení.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení dle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 109 stavebního zákona. V daném případě to jsou: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, Dial Telecom, a.s., Křížíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno, SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, Bronislava Hanzelová, Josefa Sousedíka 1166, 755 01 Vsetín.

Těmto účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům bylo zdejším správním úřadem oznámeno zahájení řízení dne 15. 9. 2015 a určena lhůta do 8. 10. 2015 pro uplatnění námitek, popř. důkazů a závazných stanovisek. Právnícká osoba ČEPS, a.s., Elektrařenská 774/2, 101 52 Praha 10 dopisem ze dne 22. 9. 2015, zn. 816/15/NRN, 189/11300/22.9.2015/Še. sdělila, že v zájmovém území se nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho ochranné pásmo v majetku provozovatele přenosové soustavy, ČEPS, a.s.

K podkladům pro rozhodnutí měli účastníci řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost se vyjádřit dne 12. 10. 2015. Tohoto práva nevyužil žádný z účastníků řízení.

Žádost byla doložena doklady dle ust. § 3c a ust. § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů:

- územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu dne 27. 7. 2015, č.j. MMFM 91781/2015,
- souhlas dle ust. § 15 odst. 2 vydaný Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu dne 2. 9. 2015, č.j. MMFM 107262/2015,
- koordinované stanovisko ze dne 13. 3. 2015, č.j. MMFM 16005/2015 vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená podle ust. § 1785 a násl. § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon v platném znění a smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Povodím Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
- stanovisko Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ze dne 11. 9. 2014, zn. 13131/9233/57.12/2014
- povolení odnětí pozemku plnění funkce lesa vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství, dne 23. 9. 2015, č.j. MMFM 115908/2015,
- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 25. 8. 2015, zn. 1073639545,
- stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 24. 8. 2015,
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 10. 4. 2015, zn. 5001091470,
- stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava ze dne 20. 2. 2015,



- vyjádření TS a.s, tř. 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek ze dne 10. 6. 2015,
- souhlas s kácením dřevin vydaným Magistrátem města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku ze dne 6. 3. 2015, č.j. MMFM 30071/2015,
- stanovisko a sdělení k oznámení podlimitního záměru „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice v k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku“ Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava ze dne 6. 5. 2015, č.j. MSK 54578/2015,
- vyjádření Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje ke stavbě „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice Frýdek-Místek-Lískovec č.p. 320, K Sedlišťím“ ze dne 2.3.2015, č.j. MMFM 27432/2015,
- projektová dokumentace, vypracovaná Ing. Zdeňkem Kocichem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1100653,
- správním orgánem byly vyhotoveny dálkovým přístupem pro účely vodoprávního řízení výpisy z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou a sousední pozemky. Nemovitostí jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód 802.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, po posouzení předloženého návrhu z hledisek daných vodním zákonem, nařízení vlády a z hlediska stavebního zákona, dospěl k závěru, že navržené řešení nepoškozuje vodohospodářské zájmy a proto vyhověl návrhu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

#### **Poučení:**

- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu se zákonem č. 82/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Spory o náhradu řeší příslušný soud.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
- Zhotovitel naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané zbytky původních konstrukcí apod.) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Odpady budou rozříděny podle druhů a kategorií odpadů a odvezeny na skládku.  
Doklad o naložení s odpady bude vodoprávnímu úřadu předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštních předpisů) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.




- Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku o stavbě stavebníkovi. Stavební deník bude obsahovat náležitosti přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen předložit stavební deník na požádání kontrolním orgánům.
- Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 a následujících správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude zahájena.

  
**Ing. Eva Stračánková**  
vedoucí oddělení vodního hospodářství



#### **Rozdělovník:**

##### **a) Účastníci řízení:**

- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek doručeno prostřednictvím právnické osoby - SINEKO Engineering s.r.o., Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava korespondenční adresa Obchodně-podnikatelský areál 314, 742 51 Mošnov
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
- RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
- itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4
- Bronislava Hanzelová, Josefa Sousedíka 1166, 755 01 Vsetín

b) Dotčené správní orgány:

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ,  
oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů  
Mgr. Matěj Krupař
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ,  
oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody  
Ing. Jiří Majer, Mgr. Kateřina Filipová
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ  
oddělení zeleně, Petr Kulatý
- Magistrát města Frýdku-Místku,  
odbor dopravy a silničního hospodářství