

Dokumentace Skut. provedení



ZMĚNA VÝKRESU :

- drenážní vrstva bude použita v úsecích, kde ustálená hladina podzemní vody bude nad niveletou potrubí.
- v případě zbahněného dna rýhy a zvýšených přítoku podzemní vody do rýhy bude geotextilie vyvedena nad úroveň ustálené hladiny podzemní vody.

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ



KONEKO[®]

709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8

TEL. (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689
 (+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz

Investor :	<h2 style="margin: 0;">Statutární město Frýdek-Místek</h2>	Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov			
Akce :	<h2 style="margin: 0;">Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory - lokalita č.2</h2>	Zodp. projektant : J. Pastorek			
Objekt :	Název přílohy : <h3 style="margin: 0;">Vzorový příčný řez uložení potrubí</h3>	Vypracoval : Ing. D. Molnár			
		Kontroloval : Ing. S. Gorbunov			
Zakázkové číslo :	2928-2/DSP-2016	Číslo přílohy :	D.2.b.3	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	2928-2/03	Měřítko :	1 : 25	DPS	06/2018

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM