

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

JANKO Projekt, s.r.o.

Albrechtická 16

794 01 KRNOV

Vaše žádost ze dne, značka:
17.08.2018Naše značka:
058180061
(FM118/Š61/18)Vyřizuje:
Ing. Jan ŠebelíkFrýdek - Místek dne:
17.08.2018**Věc: Zpracování PD - ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična****Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Frýdek - Místek, m.č. Chlebovice, Základní a Mateřská škola, Pod Kabáticí 7 a 193
 Stavebník: Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek
 Projektant: dtto adresát
 Č. zakázky: 28/18/JPB Datum: 8/2018

Předmětem předložené dokumentace je nástavba tělocvičny nad přízemní budovou Mateřské školy, včetně dvojpodlažní zástavby dvora mezi školou a mateřskou školou. V přízemí zástavby dvora bude nový vstup do obou budov a schodiště do nástavby. V nástavbě je sál tělocvičny se šatnami, umývárny a WC a místnost pro alternativní výuku. Dopravní řešení zůstává stávající, okolní zpevněné plochy a chodníky jsou vyhovující a nebude do nich zasahováno.

Vstup do stavby je bezbariérový, v úrovni zpevněné plochy. Vstupní dvojkřídlové dveře mají šířku 2200 mm. Bezbariérový vstup do 2.N.P. zajišťuje schodišťová plošina, navržená na nové schodiště ve vstupní části. Výška schodišťových stupňů schodiště a únikového venkovního schodiště je méně než 160 mm. Nastavované podlaží má stejnou úroveň podlahy jako 2.N.P. školy, které se tak bezbariérově zpřístupní. U tělocvičny jsou dvě z šaten a umývárny navrženy v bezbariérové úpravě, u WC je zároveň navržena jedna samostatná kabina bezbariérového WC, rozměru 1600/1800 mm, s dveřmi, otevíranými směrem ven.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V bezbariérové kabině WC musí být volné místo pro odstavení inv. vozíku proti vstupu do kabiny.
2. V bezbariérových sprchových kabinách umístit sklopné sedátko tak, aby vedle něho bylo místo pro odstavení inv. vozíku.
3. Galeriii, po které se vstupuje do místnosti pro alternativní výuku, rozšířit na min. 1200 mm.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky.

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
 KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
 ODBORNÝ KONZULTANT


Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 02 Frýdek-Místek
 604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

