



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 142441/2021

Spisová značka: MMFM_S 12041/2021/OZVZ/ČechS

Vyřizuje: Ing. Simona ČECHOVÁ

Telefon: 558609265

E-mail: cechova.simona@frydekmistek.cz

Datum: 23.09.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 5

Název veřejné zakázky	Stavební úpravy domu čp. 1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie
Číslo veřejné zakázky	P21V00000051
Předmět veřejné zakázky	stavební práce
Kategorie dle předp. hodnoty	podlimitní
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dle zadávací projektové dokumentace výkres č. 18b - Výpis prvků – plast.pdf je pro okna PL 103, PL 104, PL 108, PL 109 stanoven požadavek na provedení křídla jako otvíravo sklopné a zároveň má být součástí okna pákový ovladač.

Tato kombinace však není technicky možná. Okna lze vyrobit jako sklopné s pákovým otvíračem nebo otvíravo sklopné bez pákového ovládače. Žádáme zadavatele o sdělení, která varianta oken má být oceněna.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že se jedná o administrativní chybu ve výpisu prvků č.18b, okna PL 103, PL104, PL106, PL108 a PL109 budou bez pákových ovládačů a budou otvíravě sklopná.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ