



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 144604/2021

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

Datum: 27.09.2021

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Název VZ: ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Chlebovice – tělocvična

Číslo VZ: P21V00000076

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

1.) Soupis prací s výkazem výměr SO 01.1, SO 01.2 Stavební část, pol. č. 286-291, 295:

286	K	767-OK1	D+M ocelové konstrukce 1.NP a 2.NP foyer a učebny, vč. schodiště, vč. trapezových plechů podlah a střeš, vč. povrchové úpravy	kpl	1,000		0,00	
	VV		dle TZ a PD, část Ocelové konstrukce, Stavební část					
	VV		kompletní provedení, střeška skladba S2, S3					
	VV		- zajištění a pronájem zvedací techniky (jeřáb) po celou dobu montáže					
	VV		- bude upřesněno na základě koordinace dodavatelů jednotl. konstr. částí - nosných (prefa, OK) a obálky budovy (fasáda, výplně otvorů, VZT)					
	VV		- dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci kotvení fasádních prvků					
	VV		1		1,000			
287	K	767-OK2	D+M trapezového plechu 2.NP střešní konstrukce nad tělocvičnou a zázemím	kpl	1,000		0,00	
	VV		dle TZ a PD, část Ocelové konstrukce, Stavební část					
	VV		kompletní provedení, střeška skladba S1					
	VV		- zajištění a pronájem zvedací techniky (jeřáb) po celou dobu montáže					
	VV		- bude upřesněno na základě koordinace dodavatelů jednotl. konstr. částí - nosných (prefa, OK) a obálky budovy (fasáda, výplně otvorů, VZT)					
	VV		- dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci kotvení fasádních prvků					
	VV		1		1,000			

288	K	767-OK3	D+M ocelové konstrukce pro VZT jednotku na střeše nad foyer a učebnou	kpl	1,000		0,00	
	W		dle TZ a PD, část Ocelové konstrukce, Stavební část- Půdorys střechy					
	W		kompletní provedení					
	W		- zajištění a pronájem zvedací techniky (jeřáb) po celou dobu montáže					
	W		- kotvení bude upřesněno na základě koordinace dodavatelů jednotl. konstr. částí - nosných (prefa, OK) a obálky budovy (fasáda, výplně otvorů, VZT)					
	W		- dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci kotvení fasádních prvků					
	W		1		1 000			
289	K	767-OK4	D+M ocelové konstrukce pro VZT jednotku na střeše nad tělocvičnou	kpl	1,000		0,00	
	W		dle TZ a PD, část Ocelové konstrukce, Stavební část- Půdorys střechy					
	W		kompletní provedení					
	W		- zajištění a pronájem zvedací techniky (jeřáb) po celou dobu montáže					
	W		- kotvení bude upřesněno na základě koordinace dodavatelů jednotl. konstr. částí - nosných (prefa, OK) a obálky budovy (fasáda, výplně otvorů, VZT)					
	W		- dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci kotvení fasádních prvků					
	W		1		1,000			
290	K	767-OK5	D+M ocelové konstrukce pro VZT jednotku na střeše nad zázemím	kpl	1,000		0,00	
	W		dle TZ a PD, část Ocelové konstrukce, Stavební část- Půdorys střechy					
	W		kompletní provedení					
	W		- zajištění a pronájem zvedací techniky (jeřáb) po celou dobu montáže					
	W		- kotvení bude upřesněno na základě koordinace dodavatelů jednotl. konstr. částí - nosných (prefa, OK) a obálky budovy (fasáda, výplně otvorů, VZT)					
	W		- dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci kotvení fasádních prvků					
	W		1		1,000			
291	K	767-OK6	Pomocné kotvicí prvky a konstrukce nosné ocelové konstrukce foyer a učebny a prefa betonového skeletu tělocvičny a zázemí pro kotvení fasádních prvků - oken, prosklené fasády, odvětrané fasády, VZT na střeše	kpl	1,000		0,00	
	W		dle TZ a PD					
	W		- bude upřesněno na základě koordinace dodavatelů jednotlivých konstrukčních částí - nosných (prefa, OK) a obálky budovy (fasáda, výplně otvorů, VZT)					
	W		- dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci kotvení fasádních prvků					
	W		1		1,000			
295	K	767-H	D+M únikového schodiště vč. povrchové úpravy žárový Pz	kpl	1,000		0,00	
	W		dle TZ a PD, D.1.2.2 Únikové schodiště					
	W		kompletní provedení					
	W		1		1,000			

Tyto položky jsou specifikovány jako jeden komplet. Předaná projektová dokumentace neobsahuje výkaz materiálu pro výše uvedené položky, bez kterého není možno stanovit cenu daných položek. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu materiálu pro jednotlivé položky.

Odpověď:

- v původním rozpočtu pol. č. 286, nově pol. č. 286 **D+M ocelové konstrukce 1.NP a 2.NP foyer a učebny, vč. schodiště, vč. trapézových plechů podlah a střech, vč. povrchové úpravy** – do výkazů výměr doplněna specifikace jednotlivých částí OK, vč. hmotností, kvalitativních požadavků a PÚ

- v původním rozpočtu pol. č. 287, nově pol. č. 287 **D+M trapézového plechu 2.NP střešní konstrukce nad tělocvičnou a zázemím** – do výkazů výměr doplněna specifikace trapézového plechu, kvalitativních požadavků a PÚ

- v původním rozpočtu pol. č. 288, nově pol. č. 288 **D+M ocelové konstrukce pro VZT jednotku na střeše nad foyer a učebnou** – do výkazů výměr doplněna specifikace jednotlivých částí OK, vč. hmotností, kvalitativních požadavků a PÚ

- v původním rozpočtu pol. č. 289, nově pol. č. 289 **D+M ocelové konstrukce pro VZT jednotku na střeše nad tělocvičnou** – do výkazů výměr doplněna specifikace jednotlivých částí OK, vč. hmotností, kvalitativních požadavků a PÚ

- v původním rozpočtu pol. č. 290, nově pol. č. 290 **D+M ocelové konstrukce pro VZT jednotku na střeše nad zázemím** – do výkazů výměr doplněna specifikace jednotlivých částí OK, vč. hmotností, kvalitativních požadavků a PÚ

- v původním rozpočtu pol. č. 291 **Pomocné kotvící prvky a konstrukce nosné ocelové konstrukce foye a učebny a prefa betonového skeletu tělocvičny a zázemí pro kotvení fasádních prvků – oken, prosklené fasády, odvětrané fasády, VZT na střeše**, nově je položka ZRUŠENA

V souvislosti s tím byl upraven popis ve výkazech výměr u položek (dle nového rozpočtu) č. 79-84 (odvětrávaná fasády, podhled fasády), 243-246 (PVC okna), 295 (AL okno), 297 (prosklená fasáda)

- v původním rozpočtu pol. č. 295, nově pol. č. 294 **D+M únikového schodiště vč. povrchové úpravy žárový Pz** – do výkazů výměr doplněna specifikace jednotlivých částí OK, vč. hmotností, kvalitativních požadavků a PÚ

Dotaz č. 2

2.) Soupis prací s výkazem výměr SO 01.1, SO 01.2 Stavební část pol. č. 354:

354	K	783-001R	Nátěr ocelových sloupů žárovzdornou barvou na kov, sytá šedá, odstín dle vzorníku dodavatele	kpl	1,000		0,00	
	WV		dle TZ a PD, D.1.1., Ocelové kce					
	WV	1			1,000			

Vzhledem k tomu, že tato položka je zadána jako jeden komplet a v předané projektové dokumentaci není specifikována plocha a druh nátěrů, žádáme zadavatele, aby doplnil plochu a druh nátěru, bez kterých nelze stanovit cenu položky.

Odpověď:

- v původním rozpočtu pol. č. 354 **Nátěr ocelových sloupů žárovzdornou barvou na kov, sytá šedá, odstín dle vzorníku dodavatele** byla ZRUŠENA a nově je nahrazena pol. č. 361 a 362 – do výkazů výměr byla doplněna specifikace povrchové úpravy a množství

a dále:

do pol. č. 363 **D+M schodišťová plošina, model V65, rozměr plošiny 1050x770 mm vč. nosných sloupků a vodících lišt, kotvení do schodišťových stupňů** přidán popis do výkazů výměr

Dotaz č. 3

Z výpisu výplní otvorů – okna D.1.1.14 není jasné, jak budou ovládány vnější žaluzie a jaké bude otevírání oken u výrobků 01+Ž, 06+Ž.

Dle výkresu elektro D.1.4.18E lze předpokládat, že ovládání bude elektrické, což není uvedeno ve výpisu výplní otvorů. Dle výkresu D.1.4.18E má být elektricky ovládané rovněž okno 04 v místnosti 1.2.03.

Žádáme zadavatele, aby jednoznačně specifikoval způsob otevírání oken a ovládání žaluzií a provedl úpravy ve výpisu otvorů – okna.

Odpověď:

Zadavatel v příloze zveřejňuje upravený výpis oken. Je v souladu s výkresy pohledů.

Dopsáno je ovládání vnějších žaluzií u položek 01 + Ž a 06 + Ž a také otevírání oken – elektricky – dle výkresu D.1.4.18E.

Co se týče okna O4 v místnosti 1.2.03, tak elektricky otvíravé nebude. Je to okno učebny s parapetem výšky 1,1 m, není proto zde důvod elektrického ovládání. Důvod připomínky vznikl právě na výkrese D.1.4.18E, kde je vlastní popis elektrického ovládání ventilace oken prosklené fasády (PS) zaznačen poněkud „roztažený“ a výkres nabývá tak dojmu, že i okno učebny O4 by mělo být elektricky ovládáno, ale **nebude!** Popis ovládání ventilace (OKN3-M1, OKN3-M2, OKN3-M3, OKN3-M4) se týká pouze sklopných částí prosklené fasády (PS), nikoli okna O4.

Zadavatel přílohou zveřejňuje upravený výpis oken a soupis prací s výkazem výměr. Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1.11.2021, 9:00 hod.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ