



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 157046/2022

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

Datum: 05.10.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 4

Číslo veřejné zakázky: **P22V00000109**

Název veřejné zakázky: **Modernizace výtahu – ul. Malý Koloredov čp. 811**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V požadavcích na technologii výtahu máte uvedeno, že rozvaděč bude umístěn ve stávající strojovně. Je možno nabídnout technologii bez strojovny – naše výtahy mají rozvaděč umístěný v šachtě.

NOVÝ STAV: Bude provedena kompletní demontáž stávajícího výtahu. Pozice strojovny, její rozměry i přístup do strojovny zůstane zachován. Rozměry a umístění výtahu šachty bude zachováno.

Nový výtah pro dopravu osob o nosnosti 450 kg, rychlosti 1,0 m/s bude odpovídat ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-50. Výtahový stroj, hlavní vypínač i rozvaděč bude umístěn ve strojovně. Dveře výtahu budou šířky 800 mm. V rozvaděči výtahu bude jistič 16 A. V rámci instalace nové technologie budou dodány mimo jiné:

- Vodička kabiny i protiváhy včetně kotev
- Rám klece a rám protiváhy
- Bezpečnostní výtahový motor, obousměrný omezovač rychlosti
- Nosné prostředky – ploché pásy se systémem nepřetržitého monitoringu celistvosti
- Rozvaděč a kompletní elektroinstalace šachty
- Osvětlení šachty
- Certifikované nárazníky pod klec a protiváhu
- Automatické šachetní a kabinové dveře šířky 800 mm
- Kabina výtahu včetně kompletní elektroinstalace
- Poziční systém

Strojovna i šachta výtahu nesmí promrzat – teplota +5° až +40°. V šachtě výtahu nesmí být žádné zařízení, které není součástí výtahu. Podlaha strojovny a šachty bude opatřena protiprášným nátěrem. Šachta výtahu bude odvětrávána skrz otvory v podlaze strojovny, odvětrání strojovny zůstane stávající elektrický ventilátor v obvodové zdi. Zdvih a počet stanic zůstane zachován.

Nový výtah je navržen jako trakční výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s motorem a rozvaděčem umístěným ve strojovně výtahu.

Stávající výtahová šachta, kam bude instalován výtah typu GeN2 NOVA 450/1.0 o rozměrech 1470 x 1460 mm umožňuje instalaci neprůchozí výtahové klece o maximálních rozměrech 1050 x 1150 mm při použití automatických šachetních dveří šířky 800 mm. Z tohoto důvodu nelze u tohoto výtahu splnit požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o požadovaných min. rozměrech klece 1000 x 1250 mm a automatických dveří šířky 800 mm.

Odpověď:

Je možné nabídnout technologii bez strojovny výtahu – rozvaděč a stoj umístěný v šachtě výtahu. Do ceny je poté nutno započíst náklady na prodloužení přívodu elektrické energie + revize. S těmito náklady projekt vzhledem k navržené technologii se strojovnou nepočítá.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ