

Legenda místností 3.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
3.01	Chodba	47.99
3.02	Wc ZTP	4.38
3.03	Wc muži veřejné	3.62
3.04	Wc ženy veřejné	1.42
3.05	Koupelna společná	13.02
3.06	Sklad/úklidová místnost	2.89
3.07	Kuchyňka	9.72
3.08	Výťahová šachta	6.01
3.09	Chodba	9.22
3.10	Společenská místnost	25.09
3.11	Pokoje - 1 os.	12.77
3.12	Koupelna	3.60
3.13	Pokoje - 1 os.	12.87
3.14	Pokoje - 1 os.	17.49
3.15	Koupelna	3.33
3.16	Pokoje - 1 os.	14.64
3.18	Pokoje - 2 os.	19.06
3.19	Pokoje - 1 os.	10.64
3.20	Koupelna	4.95
3.21	Pokoje - 2 os.	18.02
3.22	Sesterna	11.94
3.23	Schodišťový prostor	15.94
3.24	Pokoje	14.33
3.24	Pokoje	5.40
		288.34 m²

Legenda značení


- Talířový ventil odvodní
- Talířový ventil přívodní
- Ventilátor do potrubí
- Zpětná klapka
- Požární klapka se servopohonem

Revizní dvířka do sádkartonu – dimenze viz. výkres  
Použít protipožárních či do vlhka dle normy ČSN EN 520

Poznámka

- veškeré potrubí VZT je vedeno v podhledu
- koncové prvky VZT budou ukončeny 400 mm nad střešním pláštěm
- veškeré komponenty VZT musí být namontovány v souladu s montážním návodem výrobce
- ze dna šachet bude odveden kondenzát
- všechny prostupy potrubí přes požární úseky budou zabezpečeny proti šíření požáru, 500 mm od požárního prostupu musí být potrubí z nehořlavého materiálu a bez výustek

3.NP



REVIZE

Index

Datum

Změna

Jméno

SCHEMA OBJEKTU

±0.000→xy

ORIENTACE SCHÉMATU

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVBA

Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frýdek-Místek

MÍSTO STAVBY

Školní 401  
Frýdek-Místek  
738 01

K.Ú.:  
Okres:  
KRAJ:

Blansko (634956)  
Frýdek-Místek  
Moravskoslezský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

QUALITY GROUP s.r.o., Příkop 863/4, 602 00 Brno  
IČO: 08929720, DIČ: CZ08929720

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Dan Ludaš, danluda@qualitygroup.cz, tel.: 737 542 673  
tel.: 732 483 227  
E-mail: lenka.labaš@qualitygroup.cz

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Dan Ludaš, danluda@qualitygroup.cz, tel.: 737 542 673  
tel.: 732 483 227  
E-mail: lenka.labaš@qualitygroup.cz

Č. SMLUVY INVESTORA

XXX

Č. SMLUVY PROJEKTANTA

P-22-046-000

OBJEKT

SO01

DATUM

01/2023

PARÉ

MEŘÍTKO

1:50

ODBOBNÁ ČÁST

D.101.08 Vzdutechnika

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 3NP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

verze

FM

DPS

D.101.08

05

VZT

Půdorys 3NP

00