



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 52155/2023

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 24.03.2023

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5

Název VZ: Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 – rekonstrukce budovy

Číslo VZ: P23V00000011

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Ve zveřejněném výkazu výměr „Domov pro seniory Frýdek-Místek_VV_01“ v části „01 11199_01-1 Pol“ se nachází pol. 126:

126	90003	Odstranění ocel.schodiště vč.likvidace	ks	1,00000
-----	-------	--	----	---------

Žádáme zadavatele o informaci týkající se hmotnosti odstraňovaného ocelového schodiště. Výměra hmotnosti je podstatná pro ocenění demontáže a následné likvidace.

Odpověď:

Zadavatel přílohou zveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 2

Ve zveřejněném výkazu výměr „Domov pro seniory Frýdek-Místek_VV_01“ v části „01 11199_01-1 Pol“ se nachází pol. 128:

128	90005	Ochrana vstupních dveří	ks	2,00000
-----	-------	-------------------------	----	---------

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci týkající se požadování typu ochrany vstupních dveří.

Odpověď:

Zadavatel přílohou zveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 3

Ve zveřejněném výkazu výměr „Domov pro seniory Frýdek-Místek_VV_01“ v části „01 11199_01-1 Pol“ se nachází pol. 129:

129	90006	Ochranné obednění schodiště	ks	2,00000
-----	-------	-----------------------------	----	---------

Žádáme zadavatele o informaci, kolik m² obednění je pro ochranu schodiště požadováno. Respektive žádáme o uvedení výměry obou kusů schodiště v m².

Odpověď:

Zadavatel přílohou zveřejňuje upravený Soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 4

Ve zveřejněném výkazu výměr „Domov pro seniory Frýdek-Místek_VV_01“ v části „01 11199_01-1 Pol“ se nachází pol. 130:

130 90007 Ochrana hydroizolace 1pp soub 1,00000

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci požadovaného typu ochrany hydroizolace a také o uvedení celkové plochy v m², u které je nutno provést ochranu.

Odpověď:

Zadavatel přílohou zveřejňuje upravený Soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 5

Ve zveřejněném výkazu výměr „Domov pro seniory Frýdek-Místek_VV_01“ v části „01 11199_01-1 Pol“ se nachází pol. 134:

134 90021 Statické zajištění ponechaných kcí soub 1,00000

Žádáme zadavatele o informace a specifikaci týkající se požadovaného způsobu statického zajištění vč. uvedení konkrétní výměry zajištění (např. plocha podepření v m², způsob podepření apod.). Dále prosíme o informaci, zda toto statické zajištění bude dočasné nebo trvalé.

Odpověď:

Zadavatel přílohou zveřejňuje upravený Soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 6

Vzhledem k nejasnostem v projektové dokumentaci vzduchotechniky žádáme o vysvětlení:

a/ pro část VZT dle výkazu výměr v zadávací dokumentaci nelze přiřadit položky výkazu ke konkrétním prvkům na výkresech.

Pro objektivní kontrolu projektu žádáme zadavatele o doplnění pozic jak na výkresech, tak také do výkazu výměr.

b/ ve výkazu výměr VZT pod pč.10 je uvedena *Klapka čtyřhranná protiběžná s pohonem 300x2000/150, D+M.*

Žádáme zadavatele, aby vzhledem k velikosti prověřil rozměr klapky a upřesnil její umístění a dále žádáme o upřesnění pohonu.

c/ ve výkazu výměr VZT pod pč.11 je uvedena *Odvodní klapka, volný otvor 1,7m²; na el. pohon, rychlost proudění vzduchu max. 2m/s, D+M ks 1.*

Žádáme zadavatele, aby specifikoval přesný rozměr klapky a její umístění a dále žádáme o upřesnění pohonu.

Odpověď:

Zadavatel přílohou zveřejňuje upravený Soupis prací s výkazem výměr a výkresy vzduchotechniky.

Přílohy k vysvětlení zadávacích podmínek č. 5:

- Výkresy vzduchotechniky
- Soupis prací s výkazem výměr

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ