



# FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor zadávání veřejných zakázek**

**pracoviště Radniční 1148, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 52664/2023

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

Datum: 27.03.2023

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6

**Název VZ:** Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 – rekonstrukce budovy

**Číslo VZ:** P23V00000011

**Druh VZ:** otevřené řízení

**Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:**

### **Dotaz č. 1:**

Ve výkazu výměr č. 4. Soupis prací s výkazem výměr.xlsx v záložce 01 11199\_04 Pol není u položky č. 8 specifikováno jmenovité a maximálně možné zatížení.

8 Pol\_\_0008 UPS, náhradní zdroj, 3f/3f, 15kVA 180 minut ks 1,00000

Žádáme zadavatele o doplnění těchto údajů

### **Odpověď:**

Zadavatel přílohou zveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr.

### **Dotaz č. 2**

Žádáme o upřesnění odstínu lamina kuchyňských linek.

### **Odpověď:**

Odstín lamina barva krémová – doplněno do výpisu truhlářských výrobků viz příloha FM\_DPS\_D.101.01\_54\_ASŘ\_výpis truhlářských výrobků – NS\_01

### **Dotaz č. 3**

Žádáme o upřesnění pol. č. 134 výkazu výměr „Statické zajištění ponechaných kcí“ 1 soubor. Takto nelze ocenit.

### **Odpověď:**

Zadavatel přílohou zveřejňuje upravený Soupis prací s výkazem výměr.

**Dotaz č. 4**

Žádáme o zaslání rozměru čistících zón za vstupními dveřmi m. č. 1.01 a 1.13

**Odpověď:**

Rozměry čistících zón = plocha mezi podest za dveřmi z vnějšího prostředí  
m. č. 1.01 2900\*1400 mm  
m. č. 1.13 2250\*1500 mm.

**Dotaz č. 5**

V rozpočtu se nachází položka č. 332 „Okno Al 750/1500 D+M-komplet O6, popis viz. Výpis výrobků, ks 1.

Ve Výpisu oken tato položka schází. Žádáme o sdělení, že tato položka se neoceňuje a zůstane s cenou 0,- Kč. V případě, že má ocenit, žádáme o nový výpis oken s položkou O6.

**Odpověď:**

Položka O6 je neobsazena opraveno ve výkazu výměr.

**Dotaz č. 6**

Žádáme o upřesnění nesrovnalosti u pol. č. 40 výkazu výměr „OK strop nad 2np a 3np, D+M vč. požadované povrch. úpravy“ 13.860 kg.

Ve výkresech stropů pro 2. NP a 3. NP je v součtu 10.750 kg. Žádáme o opravu VV.

**Odpověď:**

Položka č. 40 doplněna výměra 10750 kg podle SKŘ ve výkazu výměr.

**Dotaz č. 7**

Žádáme o upřesnění nesrovnalosti u pol. č. 33 výkazu výměr „Bednění stropů plech pozink. vlna 92 mm tl. 0,7 mm“ 430 m2.

Ve výkresech stropů pro 2. NP je navržen SAT50/260 tl. 0,9 mm celkem 450 m2 a pro 3. NP TR40S/160 tl. 0,63 mm celkem 51 m2. Co platí?

**Odpověď:**

Doplnění položka č. 33 a 33 a) podle SKŘ ve výkazu výměr.

**Dotaz č. 8**

Vzhledem k tomu, že byl zveřejněn v rámci dodatečných informací již 3. výkaz výměr, žádáme zadavatele o adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek, aby bylo možné zpracovat kvalitní nabídku.

**Odpověď:**

**Zadavatel této žádosti vyhovuje a posouvá termín pro podání nabídek na 12.4.2023 do 09: 00 hodin.**

**Dotaz č. 9**

Dobrý den, vzhledem k neustálým změnám v zadávací dokumentaci a slepých rozpočtech žádáme o adekvátní posunutí lhůty pro podání nabídky. Od poslední změny slepého rozpočtu vychází pouze 6 pracovních dnů do termínu podání.

**Odpověď:**

**Zadavatel této žádosti vyhovuje a posouvá termín pro podání nabídek na 12.4.2023 do 09: 00 hodin.**

**Zadavatel taktéž zveřejňuje upravenou smlouvu o dílo. Úprava se týká článku 13, kdy byl vložen bod č. 12, který zní: Název akce zní „Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 – rekonstrukce budovy“ a identifikační číslo EDS je 013D313008102.**

**Přílohy k vysvětlení zadávacích podmínek č. 6:**

- Výpis truhlářských výrobků
- Soupis prací s výkazem výměr

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ