



JANKO Projekt s.r.o.
Albrechtická 807/16
794 01 KRNOV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO VYDÁNÍ / DNE
	1109593017	Panoš / 800 850 860	Ostrava / 23.07.2020

Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. vydané k PD pro územní rozhodnutí, územní souhlas a stavební povolení

Údaje o stavbě:

Název stavby: **Dostavba tělocvičny**

Kat. území: **Clebovice**

Předložené podklady:

Parc. číslo: viz PD

Žádost, PD

Č. map. listu: Viz.PD

ČEZ Distribuce a.s. **souhlasí s předloženou PD pouze** za předpokladu **dodržení podmínek níže uvedených**:

- Nutno dodržet podmínky pro provádění činností v OP uvedené ve Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. V platném znění, ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1kV a 1-45kV AC, připojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s.)
- Dle Vámi předložené PD dojde stavbou k dotčení podzemního kabelového vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. Před zahájením stavby je nutno podat žádost o Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, který bude udělen na investora stavby
- Nutno dodržet prostorovou normu při křížení s podzemním vedením (ČSN 73 6005) a hloubku uložení podzemního kabelu NN. Za podmínek uložení stávajícího kabelového vedení do betonové půlené chráničky v délce min 1m od místa křížení na každou stranu a chodník nad kabelovým vedením bude z lehce rozebíratelné dlažby.
- Stávající podzemní kabelové vedení NN včetně ochranného pásma (viz příloha) v majetku ČEZ Distribuce a.s. **zůstane stavbou nedotčeno**. Část spojovacího krčku dle PD je řešena jako nástavba.
- Napojení k el. energii nebo změnu rezervovaného příkonu je nutné řešit podáním Žádosti o připojení.
- Upozorňujeme, že přeložky zařízení distribuční soustavy musí být řešeny podle ustanovení zákona č.458/2000Sb., §47, kde je mimo jiné uvedeno, že přeložku zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Vlastnictví zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky se nemění.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zaslací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-Morava