



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 135380/2023
Spisová značka:
Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA
Telefon: 558609293
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz
Datum: 07.08.2023

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název VZ: Zateplení stropů - tř. T. G. Masaryka 2320,2321,2322 Frýdek-Místek

Číslo VZ: P23V00000082

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
v PD (stránka 3, poslední odstavec "713 Izolace tepelné") je uveden požadavek na dodání a montáž parotěsné fólie pod tepelnou izolaci, ta ve skladbě níže a ani ve výkazu výměr ovšem uvedena není. Prosím tedy, jelikož se jedná o důležitou část skladby, o vyjádření, jak postupovat.

Odpověď:

Parotěsná zábrana byla navrhována za účelem ochrany tepelné izolace proti atmosférické a vnitřní relativní vlhkosti. Následně bylo výpočtovým modelem prokázáno, že v konstrukci ke kondenzaci nebude docházet. Proto ani v detailech, rozpočtu a ve výkazu výměr tento materiál nebyl uváděn. Parotěsná zábrana nebude prováděna za předpokladu, že ochrana tepelné izolace bude provedena položením ochranné difúzně propustné kontaktní fólie.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ