



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 139364/2023
Spisová značka:
Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA
Telefon: 558609293
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz
Datum: 11.08.2023

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Název VZ: Zateplení stropů - tř. T. G. Masaryka 2320,2321,2322 Frýdek-Místek

Číslo VZ: P23V00000082

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V SoD jsem si všimla chyby v článku 3, bod 11. Je uvedeno špatné místo plnění. Je tam uvedeno "Místem plnění je prostor infocentra Zámecké náměstí 1257, Frýdek a Náměstí Svobody 6, Místek a další stavbou dotčené pozemky, v podrobnostech vymezených projektovou dokumentací"

Odpověď:

Ve smlouvě o dílo, uzavřené s vítězným účastníkem bude uvedeno správné místo plnění tj. tř. T. G. Masaryka 2320,2321,2322 Frýdek-Místek.

Dotaz:

Dobrý den, ve výkazu výměr je uvedeno v kolonce 112 a 115 že bude dodána deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl. 100 mm a tl. 130 mm. Vzhledem k vytažení vaty na půdu máme dotaz, zda je možno ve stejných hodnotách nahradit vatou měkkou, v rolích.

Odpověď:

S ohledem na charakter půdních prostor a jejich využívání je nutné použít tepelnou izolaci ve formě **izolačních desek**.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ