



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	SV.VÝŠKA MM	PODLAHA		PODLAHA	VÝŠKA
				POVRCH	SOKL		
01	VSTUPNÍ CHODBA	6,40	2650	PVC krytina	PVC	Štuková om.	
02	POKOJ	8,05	2650	PVC krytina	PVC	Štuková om.	
03	OBÝVACÍ POKOJ	17,46	2650	PVC krytina	PVC	Štuková om.	
04	KUCHYŇ	5,68	2650	PVC krytina	PVC	štuková om.	
04	WC	0,96	2650	keram. dlažba		keram. obklad	1500
04	KOUPELNA	2,56	2650	keram. dlažba		keram. obklad	2000

### LEGENDA:

#### TECHNOLOGIE

- Zásuvka 230V/16A
- Zásuvka 230V/16A s PO
- Zásuvka 230V/16A dvojité
- Kabelový vývod 400V
- Podružná ochranná svorka
- Ochranné pospojování
- Vypínač 400V/25A

#### OSVĚTLENÍ

- Vypínač řaz.1
- Vypínač řaz.5
- Vypínač řaz.6
- Vypínač řaz.7
- svítidlo nad linkou
- svítidlo stropní
- Ventilátor

#### SLABOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ

- Opticko-kouřový hlásič
- Stávající zásuvka TV/R/SAT

#### POZNÁMKY:

Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem:  
Základní - automatickým odpojením od zdroje  
Doplňková - proudovým chráničem 30mA, dopl. pospojováním CYY 6  
žz, obloukovou ochranou AFDD

Instalační výška vypínačů: 110cm. Instalační výška zásuvek: 40cm.  
Kabelové vývody pro osvětlení ponechat s min. 1m rezervou. Rozvody v  
kuchyni koordinovat s projektem interiéru kuchyně. Rozvody  
strukturované kabeláže a televize nebudou dotčeny touto PD  
Stávající rozvody STA a SK se nesmí nikde přerušit!

#### ROZVODY

- v sádkartonu v ochranných pvc trubkách
- zasekány v konstrukcích přiček
- v sádkartonových podhledech na přichytkách
- rozvody provést kabely CYKY, CYY
- rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed2
- elektroinstalace bude provedeno s ohledem na 33-2000-3
- ochrana před úrazem el. proudem dle čsn 33-2000-4.41ed.2

Stupeň projektové dokumentace:		Datum	
DOKUMENTACE TECHNICKÉ POMOCI		listopad 2016	
Autorizovaný projektant		Vypracoval	
ING. VLADIMÍR HOŘELKA		BOHUMIL VOJTÍŠEK	
Investor stavby:		MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU MÍSTKU	
Místo stavby:		17.listopadu 147, Frýdek Místek	
Název zakázky:		OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY na ul. 17. listopadu 147, Frýdek Místek	
Výkres:		Půdorys osvětlení	
		Č. zakázky	
		Měřítko	
		1 : 50	
		Č. výkresu	
		03	
		Paré č.	