



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

## Odbor zadávání veřejných zakázek

### pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:  
Ze dne:  
Číslo jednací: MMFM 190202/2023  
Spisová značka:  
Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA  
Telefon: 558609293  
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz  
Datum: 01.11.2023

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

**Název VZ:** Výměna nouzového osvětlení – Komenského 159, Frýdek-Místek

**Číslo VZ:** P2300000120

**Druh VZ:** VZMR

### Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

#### Dotaz č. 1:

Dobrý den,  
dle projektové dokumentace je navrženo nouzové svítidlo, které výrobce uvádí, že je vhodné pro montáž do podhledu (nikoliv přisaznou).  
PD rovněž uvádí, že k svítidlům se půjde v trubkách, či lištách po stropě – patrně tam tedy není SDK podhled.  
Chtěl bych se tedy zeptat, zda je specifikace svítidla správná, případně zda je možno zaměnit za jinou variantu NO.

#### Odpověď:

Uvedené svítidlo se vyrábí i v provedení na povrch – přisazené. Podhled tam opravdu není, a tudíž je nutné instalovat svítidla na povrch – je možné měnit navržený typ za funkčně shodných parametrů. Tzn. Doba svícení z akumulátoru minimálně 1 hodina...

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ