



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor životního prostředí a zemědělství  
pracoviště Politických obětí 2478, Místek**

Dle rozdělovníku

Váš dopis značka:

Ze dne: 2020-06-24  
Číslo jednací: MMFM 88743/2020  
Spisová značka: MMFM\_S 12325/2020/OŽPaZ/KruM  
Vyřizuje: Mgr. Matěj KRUPAŘ  
Telefon: 558609499  
E-mail: krupar.matej@frydek-mistek.cz  
Datum: 27.07.2020

## **Závazné stanovisko**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán ochrany ovzduší“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 11 odst. 3 a ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Právnícké osobě statutární město Frýdek-Místek, se sídlem 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, Radniční 1148, IČO 00296643 (dále jen „provozovatel“),

**I. vydává souhlasné závazné stanovisko pro umístění a provedení stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen „zdroje“) dle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.** Zdroje budou umístěny v rámci stavby na pozemku parc. č. 9/2, v k. ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek. Stavba zahrnuje tyto zdroje:

1. **„Nástěnný plynový kondenzační kotel“** – zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jedná se o plynový kondenzační kotel, sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění pro tělocvičnu ZŠ a MŠ Chlebovice **o jmenovitém tepelném příkonu 40,06 kW.**
2. **„Nástěnný plynový kondenzační kotel“** – zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jedná se o plynový kondenzační kotel, sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění pro tělocvičnu ZŠ a MŠ Chlebovice **o jmenovitém tepelném příkonu 40,06 kW.**
3. **„Nástěnná plynová teplovzdušná jednotka“** – zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jedná se o plynovou teplovzdušnou jednotku, sloužící jako zdroj tepla pro tělocvičnu ZŠ a MŠ Chlebovice **o jmenovitém tepelném příkonu 26 kW.**
4. **„Nástěnná plynová teplovzdušná jednotka“** – zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jedná se o plynovou teplovzdušnou jednotku, sloužící jako zdroj tepla pro tělocvičnu ZŠ a MŠ Chlebovice **o jmenovitém tepelném příkonu 26 kW.**

**II. souhlasné závazné stanovisko dle bodu I. je vázáno na splnění těchto podmínek stavby a provozu zdrojů:**

1. Instalované zdroje 1. a 2. (nástěnné plynové kondenzační kotle) budou splňovat požadavky na nízkoemisní spalovací zdroj spalující plyná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, včetně. Instalované zdroje budou mít nejvyšší přípustnou koncentraci oxidu uhelnatého (CO) 50 mg/m<sup>3</sup> v plyných spalinách a nejvyšší přípustnou koncentraci oxidů dusíku (NO<sub>x</sub>) 70 mg/m<sup>3</sup> v plyných spalinách, za normálních stavových podmínek, v suchém plynu a při referenčním obsahu kyslíku 3 %. Instalované zdroje budou mít minimální garantovanou účinnost 95 %.
2. Provozovatel, nebo zástupce provozovatele, doloží k žádosti o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší k řízení o vydání kolaudačního souhlasu doklady, které prokáží, že instalované zdroje splňují nejvyšší přípustné koncentrace znečišťujících látek a minimální garantovanou účinnost stanovené v bodě II. 1. tohoto závazného stanoviska.

**Odůvodnění**

Orgán ochrany ovzduší obdržel dne 24.06.2020 od provozovatele, zastoupeného na základě plné moci právnickou osobou JANKO Projekt s.r.o., se sídlem Albrechtická 807/16, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 03872394, žádost o vydání závazného stanoviska podle zákona o ochraně ovzduší (dále jen „žádost“) pro umístění a provedení stavby výše uvedených zdrojů. Žádost obsahovala dokument „Energetický posudek dle Zákona 406/2000 Sb., a Vyhlášky 480/2012 Sb.“, ze dne 29.03.2019, vypracovaný energetickým specialistou Ing. Witoldem Stopou, číslo oprávnění 170 (dále jen „posudek“). Dnem obdržení žádosti byl zahájen proces vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší pro zdroje dle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

Z předložených podkladů (z žádosti a posudku) vyplývá, že provozovatel nemůže využít jako zdroj tepla pro vytápění výše uvedené stavby soustavu zásobování tepelnou energií (centrálního zdroje vytápění, CZT) nebo zdroj, který není stacionárním zdrojem ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší, neboť jejich využití není dle posudku možné z uvedených technických a ekonomických důvodů. Při vydání závazného stanoviska přihlédl orgán ochrany ovzduší k tomu, že katastrální území Chlebovice se nachází v oblasti spadající dle Přílohy č. 3 zákona o ochraně ovzduší do Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, ve které jsou každoročně překračovány imisní limity znečišťujících látek, proto orgán ochrany ovzduší stanovil provozovateli podmínky vymezené v bodu II. tohoto závazného stanoviska. Vzhledem k výše uvedenému a ke všem skutečnostem, uvedeným v žádosti a v posudku, vydal orgán ochrany ovzduší souhlasné závazné stanovisko.

Ing. Jana Bilouseacová  
vedoucí oddělení ochrany ZPF,  
ovzduší a odpadů

**Rozdělovník:**

statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, v zastoupení na základě plné moci JANKO Projekt s.r.o., se sídlem Albrechtická 807/16, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 03872394

Magistrát města Frýdku-Místku, OÚRaSŘ, odd. SŘ