

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

JANKO Projekt s.r.o.  
Albrechtická 807 / 16  
79401 Krnov

Značka: 9773/V018500/2020/KO

Ostrava, dne: 21.7.2020

Věc: **MŠ a ZŠ Chlebovice - tělocvična, k.ú. Chlebovice**  
*Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení*  
*Investor: Statutární město Frýdek-Místek*

#### **Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší přístavby a nadstavby stávajícího objektu MŠ a ZŠ v místní části města Frýdku – Místku v Chlebovicích na pozemcích parc.č. 7, 8, 9/1, 9/2, 11 v k.ú. Chlebovice. Touto akcí vznikne nad stávající MŠ nová tělocvična. Mezi objekty v místě stávajícího krčku vznikne nový, prosklený krček – vestibul, kde nad částí výdejny jídel ZŠ bude zřízena učebna alternativní výuky. Ta bude stejně jako tělocvična přístupná hlavním schodištěm, které bude zřízeno ve vestibulu. Součástí nadstavby objektu tělocvičny bude i zázemí ve formě oddělených šaten, WC, technická místnost a nářadovna. Dále budou v souvislosti s objektem provedeny nové venkovní rozvody vnitřního plynovodu, přípojky dešťové kanalizace a vsakovací objekt. Dále jsou součástí PD i nová jímka na vyvážení, zřízena pro nadstavbu tělocvičny a s ní související přípojky splaškové kanalizace. Pro přístup budou současně drobně upraveny i stávající zpevněné plochy.

Dešťové vody budou odváděny do vsakovacího objektu, splaškové vody budou odváděny do žumpy. Dle předložené PD stávající vodovodní přípojka kapacitně vyhoví.

Požární ochrana bude v navrhované nástavbě tělocvičny řešena instalací 1 nástěnného hydrantu D 25 s tlakově stálou hadicí dl. 30 m.

#### **Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc.č. 7, 8, 9/1, 9/2, 11 v k.ú. Chlebovice **nedojde** ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

S výše uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

#### **Podmínky týkající se realizace stavby:**

- Výše uvedenou stavbou nutno respektovat stávající vodovodní přípojku k nemovitosti. Trasu a hloubku uložení přípojky upřesní majitel nemovitosti. Požadujeme ruční výkop a dodržení ČSN 73 6005.
- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

#### **Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.