














TECHNOLOGIE	OSVĚTLENÍ	SLABOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ	POZNÁMKY:
 Zásuvka 230V/16A	 Vypínač řaz.1	 Optiko-kouřový hlásič	Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S
 Zásuvka 230V/16A s PO	 Vypínač řaz.5	 Stávající zásuvka TV/R/SAT	Ochrana před nebezpečným dotykem:
 Zásuvka 230V/16A dvojitá	 Vypínač řaz.6+6		Doplňková - proudovým chráničem 30mA, dopl. pospojováním CY 6 žž.
 Podružná ochranná svorka	 Ventilátor		Instalační výška vypínačů: 110cm. Instalační výška zásuvek: 45cm. Kabelové vývody pro osvětlení ponechat s min. 1m rezervou. Rozvody v kuchyni koordinovat s projektem interiéru kuchyně. Rozvody strukturované kabeláže a televize nebudou dotčeny touto PD
 Ochranné pospojování	 svítidlo nad linkou		Stávající rozvody STA a SK se nesmí nikde přerušit!
	 svítidlo stropní		ROZVODY
			- v sádkartonu v ochranných pvc trubkách
			- zasekány v konstrukcích příček
			- v sádkartonových podhledech na příchýtkách
			- rozvody provést kabely CYKY, CYV
			- rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed2
			- elektroinstalace bude provedeno s ohledem na
			33-2000-3
			- ochrana před úrazem el. proudem dle čsn
			33-2000-4.1ed.2

Stupeň projektové dokumentace:		Datum	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Duben 2018	
Autorizovaný projektant		Č. zakázky	
Ing. Vladimír Hořelka		Výpracoval	
		Bohumil Vojtíšek	
		Měřítko	
		1: 50	
Investor stavby:		Č. výkresu	
Místo stavby:			
Název zakázky:		D.1.1-07	
OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 0+1 V DOMĚ ČP. 146, NA UL. 17.LISTOPADU 146, FRÝDEK–MÍSTEK		Paré č.	
Výkres:		ELEKTRO–TECHNOLOGIE	