

476/TO/2022

ŽÁDOST O STANOVISKO

č.j.

- k projektové dokumentaci

Ing. David Klimša, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice

.....
Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek – Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek

.....
Investor, přesná adresa

k.ú. Místek

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

**Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území
statutárního města Frýdek-Místek - Dr. A. Vaculíka 1895**

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 05.12.2022
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

V blízkosti zájmového území pro akci „**Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - Dr. A. Vaculíka 1895**“ v k.ú. Místek **se n a c h á z í** kabel veřejného osvětlení (VO) ve správě TS a.s. Přesný průběh tohoto kabelu VO nám není znám, v situaci je zakreslen pouze orientačně. Proto doporučujeme jeho vytyčení.

Se stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek:

- a) V případě, že **dojde k dotčení, křížení nebo přiblížení** s výše uvedenými kabely a zařízeními VO, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytyčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a provést o tom zápis.
Kontaktní osoba – mistr VO p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201).
- a) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
 - o veřejného osvětlení**organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- b) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO přeloženy do hloubky 120 cm a **uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110** nebo 160 mm nebo do betonových korytek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- c) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytyčení, které TS a.s. provedly.
- d) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- e) V případě jakéhokoli poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- f) Případné demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- g) S ohledem na to, že správce sítí VO neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- h) Další podmínky:**
Na případnou přeložku sítí VO je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 211).

Stanovisko provozu 400 – Komunikace:

TS a.s., souhlasí s projektovou dokumentací pro akci „**Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - Dr. A. Vaculíka 1895**“ v k.ú. Frýdek bez připomínek.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.



za Provoz 400 – Komunikace



za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 04.01.2023