

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (4)

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve lhůtách podle § 55 a způsobem dle § 56 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Recyklace bazénových pracích vod

1. Údaje o zadavateli

Zadavatel: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Sídlo: Na Příkopě 3726, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Oprávněná osoba: Ing. Jan Damek, jednatel
IČO: 268 29 495

2. Údaje o zastupující osobě (dále též jen „pověřená osoba“)

zastupující osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 619 72 690
kontaktní údaje: Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., Na Příkopě 3726, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 268 29 495 zastoupené Ing. Janem Damkem, jednatelem (dále jen „zadavatel“) se rozhodlo vyhlásit podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku označenou **Recyklace bazénových pracích vod** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Veřejná zakázka, resp. oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 6. 2024 pod ev. číslem zakázky Z2024-029285 a současně v Úředním věstníku Evropské unie. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou zadavatel odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění):

Na základě požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, které je specifikováno v dokumentu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE „Recyklace bazénových pracích vod“ upozorňujeme zadavatele, že podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, které je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace, neumožňuje objektivní zpracování nabídky.

Jedná se o tyto technické specifikace, které jsou zadány neurčitě a neúplně nebo nejsou zadány vůbec:

1. Výkon recyklace 45-70 m3/den

- Není se zadání kapacity zřejmé, zda se jedná o kapacitní parametr na zpracováváný objem prací vody (nátok) nebo zda se jedná o kapacitní požadavek na produkt recyklace.
- Z uvedeného zadání rovněž není zřejmé, zda návrh kapacity technologie má být připraven na 45 m3/den nebo na max. 70 m3/den. Chce požádat o jasnou definici kapacity jedním parametrem.
- Na tomto místě musíme dále konstatovat, že Vámi uvedené množství prací vody (v denním snímku 45-70 m3/den) **zásadně neodpovídá** dle našich referencí srovnatelnému bazénovému provozu, kde při správném praní filtrů a návštěvnosti okolo 1000 návštěvníků/den je dosahována max. spotřeba prací vody v intervalu 15 – 25 m3/den. Navíc jste naší společnosti již v roce 2020 při požadavku na zpracování předběžné nabídky uvedli zcela odlišné kapacitní parametry, které činily **max. 15 m3/den** prací vody s roční bilancí okolo 5400 m3/rok. Proto bychom Vás rádi požádali o upřesnění správného parametru produkce prací vody tak, aby bylo jednoznačné a o vysvětlení takového nárůstu kapacity prací

vody, přičemž oproti roku 2020 se dle námi uskutečněné prohlídky na místě dne 16.7.2024 nezměnil ani počet a typ filtrů, ani počet bazénových okruhů ve Vašem provozu.

- d. **Není specifikováno, zda je možno pro správný návrh výkonu recyklace m³/den uvažovat provoz recyklace po dobu 24 hodin v režimu 24/7 nebo zda zadavatel denní režim provozu nějak omezuje.**
2. **Místo instalace recyklační technologie ve stávajícím bazénovém provozu v rozsahu:**
- a. Dispoziční výkres stávajícího bazénového provozu s vyznačením pozic prací pískových filtrů, z nichž zadavatel plánuje využít prací vodu pro recyklaci a s označením všech prostor a ploch pro možnost instalace AKU nádrže prací vody a recyklační technologie, uvedení všech důležitých rozměrů a limitních prvků při zachování požadovaných transportních a komunikačních tras.
 - b. Vyznačení transportní trasy, kudy se dá recyklační technologie a její části transportovat do požadovaných prostor instalace.
3. **Denní kapacitní snímek praní všech filtrů a okruhů bazénového provozu, u kterých zadavatel požaduje recyklaci prací vody minimálně v rozsahu:**
- a. Produkce prací vody u všech filtrů a předpokládaná provozní četnost praní jednotlivých filtrů v denním snímku m³/den a v týdenním snímku m³/týden
 - b. Specifikace, které filtry v daném okruhu se perou současně, v jakém čase během dne
4. **Průměrný denní objem celkové ředící vody do bazénových okruhů m³/den, rozbor této vody a průměrnou denní návštěvnost v letním (05-09) a zimním (10-04) období.**
5. **Odbyt produktu recyklace zpět do bazénových jímek:**
- a. **Není jednoznačně specifikováno, v jaké kapacitě má být produkt recyklace odváděn zpět do bazénových jímek.**
 - b. **Není specifikováno, zda distribuce produktu recyklace do jednotlivých jímek má být řízena manuálně nebo automaticky**

Ust. § 116 ZZVZ uvádí, že vymezení kritérií by mělo být jednoznačné a pro dodavatele srozumitelné a umožňující vzájemnou porovnatelnost nabídek a ověřitelnost naplnění. Při stávajícím obsahu zadávacích podmínek vzniká riziko, jakým způsobem tuto porovnatelnost nabídek zadavatel zajistí.

Žádáme tedy zadavatele o neprodlené doplnění požadovaných technických parametrů, které považujeme za minimální pro správné a úplné zpracování nabídky.

Odpověď zadavatele

Zadavatel nepovažuje dokument předložený tazatelem, označený jako „Doplnění technických informací zadávací dokumentace“, který je v názvu dokumentu označený jako „*námítka_dotaz na neúplnost technické specifikace ZD*“ za námitku uchazeče ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel je přesvědčen o úplnosti a objektivní srozumitelnosti zadávací dokumentace, včetně technické specifikace. Nicméně rozhodl se představit svou reakci na jednotlivé body technické specifikace, které dle tazatele nejsou ze zadávací dokumentace dostatečně jasné. Všechny odpovědi zadavatele vycházejí z aktuální zadávací dokumentace k veřejné zakázce, konkrétně z přílohy č. 2 – technické specifikace.

Ad bod 1. Výkon recyklace 45-70 m³/den

- a) **Zadání recyklační linky je jasné – 45 až 70 m³/den. Dle bodu č. 5 technické specifikace je zřejmé, že požadavkem je 80% účinnost linky tedy produkt. Zbýlých 20 % je možné využít pro další spotřebu. Zadavatel tak bez jakýchkoliv pochybností specifikoval běžnou spotřebu a také maximální možnou potřebu recyklace, která musí být uchazečem dodržena.**

- b) Návrh linky musí počítat s maximálním nátokem vody z filtrů 70 m³/den, ale zároveň i s nejmenším, 45 m³/den, aby i toto množství bylo dostatečné k plné funkci recyklační linky.
- c) Vysvětlení viz bod b. Parametry, které zadavatel uvedl v minulosti byly hodnoty odhadované (hypotéza) pro účely povědomí cen na trhu, předchozí informace, na které uchazeč odkazuje, nejsou relevantní pro tuto veřejnou zakázku a tuto zadávací dokumentaci.
- d) V technických parametrech je uveden denní výkon, z čehož je patrné, že jde o 24 hodin. Provozovatel omezuje týdenní režim jen v době provádění sanity (očista jímek, vlasových filtrů, tzn. krátkodobé vypnutí cirkulačních okruhů).

Ad bod 2. Místo instalace recyklační technologie ve stávajícím bazénovém provozu v rozsahu Uvedené je požadováno po dodavateli, který se mohl s místními podmínkami zadavatele seznámit při prohlídce budoucího místa plnění.

Ad bod 3. Denní kapacitní snímek praní všech filtrů a okruhů bazénového provozu, u kterých zadavatel požaduje recyklaci prací vody minimálně v rozsahu

- a) Množství prací vody je uvedeno v bodě č. 1. Filtry jsou prány v množství a četnosti dle potřeby a míry návštěvnosti.
- b) Specifikace, které filtry v daném okruhu se perou současně, v jakém čase během dne – viz a) v danou chvíli v nočních časech dle potřeby a nelze tak uvést žádný časový snímek. Se zavedením nové technologie bude technologický provoz přizpůsoben požadavkům linky.

Ad bod 4. Průměrný denní objem celkové ředící vody do bazénových okruhů m³/den, rozbor této vody a průměrnou denní návštěvnost v letním (05-09) a zimním (10-04) období.

Zadavatel nedisponuje vlastním vzorkováním vody, dodavateli však rozbor umožní. Průměrný denní objem celkové ředící vody do všech bazénových okruhů je uveden v základních parametrech požadovaného řešení, bod. č. 1.

Ad bod 5. Odbyt produktu recyklace zpět do bazénových jímek

- a) Specifikace je uvedena v bodě č. 5 technických podmínek.
- b) Požadavek na automatické řízení distribuce vody je patrné z bodu 14.4. technických podmínek.

V Ostravě dne: 21. 8. 2024

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele