

438/TS/2023

ŽÁDOST O STANOVISKO

č.j.

- K PD pro společné územní a stavební řízení

Via Comperta s.r.o., Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava – Třebovice

.....
Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek – Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek – Místek

.....
Investor, přesná adresa

Katastrální území: Frýdek [634956]

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

„Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek – Místek“

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 07.11.2023
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

pro společné územní a stavební řízení

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

TS a.s. provoz Veřejné osvětlení souhlasí s realizací stavby „Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek-Místek“ v k.ú. Frýdek.

Rovněž souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací v části **SO 404 - Přeložka a doplnění veřejného osvětlení** i s projektovou dokumentací v části **SO 405 – Přeložka sdělovacího vedení MOS.**

Další podmínky:

- Při stavbě **d o j d e** k dotčení s kabely, stožáry a rozvaděči stávajícího veřejného osvětlení (VO) a vzduchem vedeným optickým kabelem městské optické sítě (MOS) po stožárech VO. Vše ve správě TS a.s. tak, jak je zakresleno ve Vámi předložené dokumentaci. Stávající kabely VO je nutné před stavbou vytyčit.
Kontaktní osoba pro síť VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.: 558 443 201).
Kontaktní osoba pro síť MOS – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613).
- Při stavbě nového veřejného osvětlení požadujeme dodržet „Podmínky pro zřizování veřejného osvětlení ve Frýdku-Místku“, které jsou k dispozici v TS a.s. na provozu Veřejné osvětlení. Kontaktní osoby – vedoucí provozu VO v TS a.s. p. Radomír Pecka nebo jeho zástupce p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201)
- **Organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- Případné demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. Frýdek-Místek.
- V případě jakéhokoliv poškození stávajícího zařízení VO či MOS je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- Požadujeme, aby v průběhu stavby nového VO a MOS a k přejímce těchto sítí byl přizván zástupce správy VO v TS a.s. – vedoucí provozu VO p. Radomír Pecka nebo jeho zástupce p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201) a zástupce správy sítí MOS p. Vilém Pokluda (M: 731 196 613).

Jako správce veřejného osvětlení a sítí MOS ve vlastnictví Statutárního města Frýdek – Místek požadujeme po stavbě VO a MOS daného úseku předat do TS a.s. na provoz Veřejné osvětlení

- dokumentaci skutečného provedení stavby VO a MOS s vyznačením všech změn včetně dokladové části.
- geodetické zaměření sítí VO a MOS.
- zprávu o výchozí revizi veřejného osvětlení

Stanovisko provozu 400 – Komunikace:

TS a.s., souhlasí s vybudováním „Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek – Místek“ Katastrální území: Frýdek [634956] za podmínek :

1. Že při budování Okružní křižovatky v místě přeložky stávající vodovodní přípojky PE 100 RC 32x3,0 – 43,28m od budoucího přechodu ze zámkové dlažby tl.6m silnice Hlavní třída č.648s2 bude stávající asfaltový povrch chodníku na pozemku parc.č.6457/9 ostatní plocha – ostatní komunikace nahrazen zámkovou dlažbou tl.6 cm ve směru silnice Slezská 477s2 a bude navazovat na budoucí zámkovou dlažbu stávajícího chodníku a přechodu přes silnici 477s2 silnici Slezská. Dle situace SO301 a SO302.
2. Každý vjezd a výjezd z prostoru stavby bude opatřen zpevněnou oklepovou plochou, aby nedošlo k poškození a znečištění místních a účelových komunikací včetně ochrany betonových prvků. . Povinnost čištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikace a v případě znečištění této komunikace plyne z ustanovení § 23 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích (očistění komunikace na konci pracovní směny, eventuelně i několikrát během směny s ohledem na rozsah znečištění).
3. Prostor stavby by měl oplocen a zřetelně označen tabulkami „Zákaz vstupu na staveniště“. Veškeré výkopy musí být před zasypáním zabezpečené ohrazením proti pádu do výkopu.

4. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a značkami (zákazy, výstrahy apod. – ČSN ISO 3864), zejména o zákazu vstupu nepovolaným osobám. Stejně tak budou označeny skládkové prostory, sloužící pro krátkodobé i dlouhodobé uložení stavebního materiálu. Narušení okolí staveniště bude minimalizováno vhodným návrhem postupu výstavby, zkrácením lhůt výstavby, dodržením předepsané manipulace s výkopky a technologických postupů při výstavbě.
5. **Po ukončení stavebních prací budou veškeré dotčené komunikace navráceny do původního stavu. V případě poškození vozovek místních komunikací provozem zhotovitele stavby bude nutné provést jejich opravu. Parkování stavebních a pracovních strojů bude zajištěno v prostoru staveniště.**
6. **Po skončení prací je nutno všechny plochy dotčené výstavbou opravit a uvést do původního stavu dle ČSN 83 9011 „Práce s půdou“ a ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání. Poškozené plochy budou před výsevem pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tl. min. 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo „parková směs“ v množství min. 25 g/m².**
7. **Žadatel je povinen od zahájení prací do uplynutí pětileté záruční doby průběžně zabezpečovat a bez prodlení odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace, vzniklých např. nedokonalým spojením konstr. vrstev nebo poklesem výplně výkopu v místě samém na vlastní náklady a hradit následně škody, které vzniknou v důsledku těchto závad. Po tuto dobu odpovídá žadatel také za všechny škody, které mohou vzniknout účastníkům provozu, popř. třetím osobám v souvislosti s prováděním stavebních prací.**

Toto stanovisko správce místních komunikací nenahrazuje rozhodnutí o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na místních komunikacích a dále nenahrazuje rozhodnutí o uzavírkách místních komunikací, případně nenahrazuje jiná opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 400 – Komunikace
Miroslav Rokytka

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 07.12.2023