

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

KAPEGO projekt s.r.o.  
28. října 1142 / 168  
709 00 Ostrava

Značka: 9773/V008900/2022/KU

Ostrava, dne: 7.4.2022

Věc: **Zpracování PD – výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova, k.ú. Frýdek**  
*Stanovisko pro územní a stavební řízení*  
*Investor: Statutární Město Frýdek-Místek*

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 18.1.2022 pod zn.: 9773/V001977/2022/AUTOMAT.

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší stavbu parkoviště naproti židovského hřbitova v zájmové lokalitě na parc. č. 6802/1, 6802/31, 6802/49 v k.ú. Frýdek. Je navržena parkovací plocha s kapacitou 43 stání pro osobní automobily, přístupná z místní komunikace ulice Slezská, rozměrů 15,0 m x 76,3 m. Z celkového počtu 43 stání jsou 3 stání vyhrazená pro ZTP. Středová komunikace je navržena šířky 6,0 m, kolmá parkovací stání jsou navržena šířky 2,50 m délky 4,50 m (převis vozidla), krajní stání rozšířena na 2,75 m. Vyhrazená stání pro ZTP jsou navržena jako dvojice stání šířky 5,80 m se společným manipulačním prostorem šířky 1,20 m a jedno samostatné stání pro ZTP šířky 3,50 m. Chodníky podél parkovací plochy jsou navrženy šířky 2,00 m a 3,45 m. Stavba bude osvětlena navrhovaným veřejným osvětlením a doplněna sadovými úpravami.

Komunikace a parkovací stání pro ZTP jsou navrženy z betonové skladebné dlažby tl. 80 mm s pískovými spárami, parkovací stání z betonové drenážní dlažby tl. 80 mm, chodníky jsou navrženy z betonové skladebné dlažby tl. 60 mm.

**Stavba je rozdělena na stavební objekty:**

- SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
- SO 301 – Dešťová kanalizace
- SO 401 – Veřejné osvětlení
- SO 402 – Stranový posun kabelu VN (není předmětem dokumentace)
- SO 801 – Sadové úpravy


Odvodnění navrhovaných zpevněných ploch je navrženo v souladu s HG posudkem. Částečné plošné vsakování pomocí drenážní dlažby, následné odvedení dešťových vod pomocí uličních vpustí a kanalizace DN 250 do vsakovacího objektu 6,00 x 4,80 m, výšky 1,22 m.

Se stavbou parkoviště (dle předložených podkladů) **souhlasíme.**

**Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 6802/1, 6802/31, 6802/49 v k.ú. Frýdek nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 26  
  
Milada Szkanderová  
vedoucí oddělení vyjádřování

**Přílohy:** Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.