

ŽÁDOST O STANOVISKO

349 /TS/2024

č.j.

k existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.

Architektonický ateliér Tomáš Adámek, Ing. arch. Tomáš Adámek, Soběslavská 48, 130 00 Praha 3

.....
Žadatel, přesná adresa

.....
Investor, přesná adresa

pozemky parc.č. 1831/331, 1831/324, 1751/1, 1600/3, 1599, 1595

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

Studie Sportoviště v areálu ZŠ J. z Poděbrad 3109

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 13.8.2024
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

V zájmovém území pro akci „**Studie Sportoviště v areálu ZŠ J. z Poděbrad 3109**“ v k.ú. Frýdek parc.č. 1831/331, 1831/324, 1751/1, 1600/3, 1599, 1595 **se nachází** kabely a stožáry veřejného osvětlení (VO) a optické kabely (vzdušné vedení po sloupech VO a částečně i zemní vedení) městské optické sítě (MOS) a rezervní chráničky MOS v zemi. Vše ve správě TS a.s.

- a) V případě, že dojde k **dotčení, křížení, souběhu nebo přiblížení** s výše uvedenými kabely a zařízeními v naší správě, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Od stožárů požadujeme dodržet ochrannou vzdálenost min. 1,0 m, aby nedošlo k jejich uvolnění. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a MOS a provést o tom zápis.

Kontaktní osoba pro síť VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.: 558 443 201).

Kontaktní osoba pro síť MOS – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613)

- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:

- veřejného osvětlení
- městské optické sítě
- energetické napájení veřejného osvětlení,

organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.

- c) **Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO a MOS přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.**

- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy VO a MOS, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.

- e) V případě zakreslování kabelů VO a MOS pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.

- f) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.

- g) Případné demontované zařízení VO či MOS je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.

- h) S ohledem na to, že správce sítí VO a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.

i) Další podmínky:

Na případné přeložky zařízení VO a MOS je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo p. Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201), případně technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

Stanovisko provozu 400 – Komunikace:

TS a.s., souhlasí s akcí „**Studie Sportoviště v areálu ZŠ J. z Poděbrad 3109**“ v k.ú. Frýdek parc.č. 1831/331, 1831/324, 1751/1, 1600/3, 1599, 1595 za podmínek, že nedojde k zásahu, poškozování a znečišťování místních komunikací 3. a 4. třídy.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 400 – Komunikace
Miroslav Rokytka

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 21.08.2024