

Energy Benefit Centre a.s.

Ivana Holková

Křenova č.p. 438/3

162 00 Praha - Veleslavín

IČ: 29029210

(dále jen „žadatel“)

**Naše značka**      **Vyřizuje / linka / e-mail**

VYJ-2024-059

Ciahotný/558 442 134/ciahotny@distep.cz

**Místo odeslání / dne**

Frýdek-Místek / 10.04.2024

Důvod žádosti: **Sdělení o technické infrastruktuře**

Typ žádosti: **Existence sítí**

**Předmět: Zpracování PD - ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 - tělocvična - II.**

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že **DOŠLO K PŘIBLÍŽENÍ** se zařízením společnosti DISTEP a.s..

**Tímto informujeme žadatele, že společnost DISTEP a.s. bude dodavatelem tepelné energie pro předmětnou stavbu, viz příloha k tomuto vyjádření.**

## Podmínky

Při provádění zemních nebo jiných prací je žadatel povinen učinit veškerá opatření k zajištění ochrany veškerého vedení a zařízení v majetku DISTEP a.s. v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, příslušnými ČSN, ČSN EN a těmito podmínkami tak, aby během stavby, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.

V případě poškození zodpovídá žadatel za škody jak na vedení a zařízení DISTEP a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám a hradí v plné výši vzniklé náklady.

Bezporuchový provoz během stavby i po jejím skončení zajistí žadatel zejména tím, že:

- nejméně 10 dnů předem písemně uvědomí DISTEP a.s. o zahájení prací a písemně objedná vytyčení podzemního vedení a zařízení ve vlastnictví DISTEP a.s.,
- před zahájením zemních prací prokazatelně seznámí pracovníky s polohou podzemního vedení a zařízení na staveništi a s podmínkami práce v jeho těsné blízkosti,
- příčnými sondami prováděnými ručním výkopem nechá ověřit polohu podzemního vedení a zařízení, v případě nesrovnalostí v uložení podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k novému prošetření uložení podzemního vedení a zařízení,
- při zemních pracích nebude používat mechanismy v prostoru 2,5 m na každou stranu od osy krajního potrubí a 1 m na každou stranu od osy kabelu vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení,
- nebude pojíždět těžkými vozidly nad podzemním vedením a zařízením, dokud neprovede jeho ochranu před mechanickým poškozením,
- nebude budovat skládky nad podzemním vedením a zařízením,
- podkopané kabely zabezpečí proti prověšení,
- podzemní vedení a zařízení zabezpečí proti mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou,
- stavbu bude situovat tak, aby žádná její část nebyla od osy krajního potrubí blíže než 2,5 m na každou stranu a od osy krajního kabelu vnějšího sdělovacího systému řízení blíže než 1 m na každou stranu, měřeno kolmo k vedení,

DISTEP a. s.

Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 65138091

- v místě křížení dodrží minimální vzdálenost 0,3 m od podzemního vedení a zařízení DISTEP a.s.,
- nebude sundávat, přemísťovat, ani jinak měnit tabulky pro označování vodovodních sítí, umístěné na obvodových pláštích objektů,
- v případě odkrytí podzemní vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. ke kontrole neporušenosti, který jej seznámí s podmínkami záhozu a provede zápis do stavebního deníku,
- v případě poškození podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost neprodleně na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k prošetření události, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky.

Toto vyjádření **nelze použít pro jednání s orgány územního plánování a stavebními úřady nebo jako podklad k realizaci stavby**. Kompletní vypracovanou PD požadujeme předložit k posouzení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a platí jen pro území a rozsah vyznačený v žádosti k tomuto vyjádření. Při jakékoliv změně si vyžádejte nové vyjádření.

S pozdravem  
DISTEP a.s.