



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 46640/2025
Spisová značka:
Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa
Telefon: 558609293
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz
Datum: 27.02.2025

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

Název VZ: Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555

Číslo VZ: P25V00000017

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli, máme dotaz na systém chlazení Technických místností .. opravdu zadavatel trvá na multi-split?
Nedoporučujeme společný provoz technických místností. Nabízíme možnost 2x split.

Odpověď:

Zpracovatel řešení VZT souhlasí s případnou záměnou systému multi-split na 2x split.

Dotaz č. 2

Vážený zadavateli, žádáme tě tímto o vyjasnění následujících nesrovnalostí:

Reagujeme na DI č.3. Montážní položky na dveře mají v popisu EI(EW)15, ale dodávkové položky mají EI(EW)30. Žádáme opětovně o opravu.

349 K 766660021 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 4,000 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660021

VV dle TZ a PD, D.1.1 ASŘ, 402 - Výpis dveří

VV "D/18 800/100 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV "D/23 800/140 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV "D/25 800/140 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV "D/26 800/140 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV Součet 4,000

350 M 61162098 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně

800x1970-2100mm kus 4,000 0,00

351 K 766660022 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 4,000 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022

VV dle TZ a PD, D.1.1 ASŘ, 402 - Výpis dveří

VV "D/11 900/140 EI15 DP3-C-S" 1 1,000

VV "D/28 900/140 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV "D/29 900/140 EI15 DP3-C-S" 1 1,000

VV "D/52 900/100 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV Součet 4,000

352 M 61165314 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 4,000 0,00

353 K 766660031 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky kus 3,000 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660031

VV dle TZ a PD, D.1.1 ASŘ, 402 - Výpis dveří

VV "D/22 1800/140 EW15 DP3-C_koord" 1 1,000

VV "D/30 1800/100 EW15 DP3-C_koord" 1 1,000

VV "D/32 1450/100 EW15 DP3-C_koord" 1 1,000

VV Součet 3,000

354 M 61165322 dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm kus 1,000 0,00

355 M 61162130 dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1800x1970-2100mm kus 2,000 0,00

356 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 11,000 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717

VV dle TZ a PD, D.1.1 ASŘ, 402 - Výpis dveří

VV "D/18 800/100 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV "D/23 800/140 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV "D/25 800/140 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV "D/26 800/140 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV "D/11 900/140 EI15 DP3-C-S" 1 1,000

VV "D/28 900/140 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV "D/29 900/140 EI15 DP3-C-S" 1 1,000

VV "D/52 900/100 EW15 DP3-C" 1 1,000

VV Mezisoučet 8,000

VV "D/22 1800/140 EW15 DP3-C_koord" 1 1,000

VV "D/30 1800/100 EW15 DP3-C_koord" 1 1,000

VV "D/32 1450/100 EW15 DP3-C_koord" 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 11,000

Odpověď:

Všechny v připomínce uvedené dveře jsou EI (EW) 15 – tak jak je uvedeno ve výpisech i na výkresech. V rozpočtu upraveno.

Dotaz č. 3

Prosíme zadavatele o vysvětlení projektové dokumentace.

Ve výkazu výměr stínící techniky nebylo možno spojit položky **VŽ1 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE** (3 ks) a **VŽ2 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE** (6 ks) s projektovou dokumentací. V PD

D.1.1.2_interiér se nacházejí následující položky oken s VŽ:

OZNAČENÍ	Š	V	POČET	ŽALUZIE
ON 1	1250	2250	5	
ON 2	1100	1100	1	VŽ 1
ON 3	2000	750	6	
ON 4	1250	750	1	
ON 5	1250	3500	6	Venkovní žaluzie
ON 6	4700	2350	1	
ON 7	1850	2000	7	VŽ 1
ON 8	1200	1100	1	VŽ 1
ON 9	1100	1100	1	VŽ 1
ON 10	1500	1000	4	
ON 11	3950	1000	1	
ON 12	1000	2000	1	

Prosíme zadavatele o upřesnění počtů a umístění stínící techniky pro řádné nacenění.

Odpověď:

Prvek, ve výpisu prvků (401_Design manuál) popsán jako VŽ2, byl na výkrese 102_Půdorys 2.NP chybně označen jako VŽ1. Současně s tím bylo zjištěno, že prvek VŽ2 se na tomtéž výkrese vyskytuje ne 6x ale 7x. Nově opraven počet i ve výpisu prvků.

Přílohy:

Upravený rozpočet č. 2

Výkresy 102_Půdorys 2.NP_REV_01

401_Design manuál – Nábytek a prvky_REV_01

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ