



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Podlaha	Stěny	Plocha [m ²]	
101	CHODBA	POVLAK LINOLEUM	PERLINKA+ LEPIDLO, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	8,65	
102	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 1500mm	0,97	
103	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD 1500mm	2,27	
104	KUCHYŇ	POVLAK LINOLEUM	PERLINKA+ LEPIDLO, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	8,29	
105	OBÝVACÍ POKOJ	POVLAK LINOLEUM	PERLINKA+ LEPIDLO, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	17,05	
106	POKOJ	POVLAK LINOLEUM	PERLINKA+ LEPIDLO, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	11,82	
107	POKOJ	POVLAK LINOLEUM	PERLINKA+ LEPIDLO, ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	12,88	

Celková plocha [m²]: 61,92

LEGENDA:

TECHNOLOGIE	OSVĚTLENÍ	SLABOPROUDÉ ZARÍZENÍ	POZNÁMKY:
Zásuvka 230V/16A	Vypínač faz.1	Opáček-kouřový hlásič	POZNÁMKY: Napětí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/In-S Ochrana před nebezpečným dotykem: Zařízení – automatickým odpojením od zdroje Doplňková – proudovým omezením 30mA, dopl. pospojování CYY 6 Z, ochranná ochrana MFD
Zásuvka 230V/16A s PO	Vypínač faz.5	Stávající zásuvka TV/R/SAT	Instalovat výška vypínačů: 110cm. Instalovat výška zásuvek: 40cm. Kabelové vývody pro osvětlení ponechat s min. 1,5m rezervou. Rozvody v kuchyni koordinovat s projektem interiéru kuchyně. Rozvody strukturované kabeláže a televize nebudou dotčeny touto PD Stávající rozvody STA o SK se nesní náhle přerušit!
Zásuvka 230V/16A dvójla	Vypínač faz.6		ROZVODY
Podružná ochranná svorka	Vypínač faz.7		- rozvody provést kabely CYY v drážkách a PVC lištách
Ochranné pospojování	svítidlo nad linkou		- rozvody na chodbě (přívod z elektronů) provést
	Ventilátor		- bezohybným kabelem v bezohybných lištách
	Vypínač faz.6+6		- rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed2
	svítidlo nad umyvadlem		- elektroinstalace bude provedena s ohledem na 33-2000-3
			- ochrana před úrazem el. proudem dle čsn 33-2000-4.1ed2

Stupeň projektové dokumentace:		Datum
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Únor 2020
Autorizovaný projektant	Vypracoval	Č. zakázky
Ing. Vladimír Hořelka	Bohumil Vojtíšek	Měřítko
Investor stavby:	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK	1:50
Místo stavby:	Anenská 689, Frýdek-Místek	Č. výkresu
Název zakázky: OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 3+1 V DOMĚ ČP. 689, NA UL. ANENSKÁ , FRÝDEK-MÍSTEK REVIZE 02/2020		D.1.1-07
Výkres: Elektroinstalace – osvětlení		Paré č.