



LEGENDA :

-----	CYMY 3C x 2,5 mm2	- zásuvky 230V
-----	CYKY 3C x 2,5 mm2	- osušovače rukou, bojler
-----	CYKY 3D x 2,5 mm2	- konvektory 2 - 2,5 kW
-----	CYKY 3D x 1,5 mm2	- konvektor 1 kW
-----	CYKY 5C x 1,5 mm2	- ventilátor
-----	CYKY 3D x 1,5 mm2	- prostorový termostát
-----	CYKY 3C x 1,5 mm2	- napájecí zdroje
-----	CYKY 2A x 1,5 mm2	- snímače splachovačů a baterií
-----	CY 10 mm2 zž	- hlavní pospojování

	Konvektor ENDUROC, MLF, 230V
	Osušovač rukou HTE4, 230V, 1850W
	Napájecí trafo "ZAC1.." (dodávka zdravotnický)
	Elektronické snímače splachovačů a aut. umývadl. baterií (dodávka zdravotnický)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE



Ostatní vedení dle popisu na výkrese !

Vypracoval	Kreslil	Zodp. proj.	VLČEK JIŘÍ autorizovaný technik Elektro projekce IČO: 12093718 Ostravská 630 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK
VLČEK Jiří		Ing. Jiří Dluhoš	
Místo stavby	Frýdek-Místek		
Investor	Město Frýdek-Místek zastoupené odborem DaS		
Název akce	Místek Stavební úpravy v podchodu u Alberta		
Obsah výkresu	ELEKTROINSTALACE		Zakázka číslo V305/02 Formát A3 Datum 2002.-12. Stupeň Projekt Měr. 1 : 50 Příloha č.ís. 3 Lis

2