



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 392587/2025

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

Datum: 03.12.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Název veřejné zakázky	Zpracování PD, demontáž, dodávka a montáž 3 ks nových osobních výtahů
Číslo veřejné zakázky	P25V00000118
Předmět veřejné zakázky	Dodávky a související projekční služby a stavební a montážní práce
Kategorie dle předp. hodnoty	nadlimitní
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz:

Žádáme o vysvětlení k výtahům:

Sadová 406 – jaké mají být dveře ruční nebo automatické, šířka 800 mm, vodítka klece a protiváhy nové nebo stávající,

ČSA 799 320 kg – jaké dveře, šířka dveří 800 nebo 850 mm? nosnost 500 kg dle zaměření šachty se vejde výtah o nosnosti 900Kg. Je nutné uvést přesnou nosnost, kterou požadujete, protože je značný rozdíl v ceně.

ČSA 799 500 kg – jaké dveře, šířka dveří 800 nebo 850 mm? v případě požadavku 500 kg bude klec menší o polovinu než stávající, do šachty se vejde nosnost 1200 kg, nutno upřesnit co požadujete opět značný rozdíl v ceně.

Odpověď:

Sadová 604 – zadavatel požaduje dveře automatické, šířky 800 mm, vodítka klece a protiváhy budou nové.

ČSA 799 320 kg – zadavatel požaduje dveře automatické, šířky 800 mm, nosnost min. 500 kg, tak jak je uvedeno v zadávacích podmínkách

ČSA 799 500 kg – zadavatel požaduje dveře automatické, šířky 800 mm, požadujeme zachování stávajícího rozměru klece, z důvodů stěhování nábytku nájemníky, nosnost min. 500 kg, tak jak je uvedeno v zadávacích podmínkách.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ