



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 394197/2025

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmostek.cz

Datum: 04.12.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3

Název veřejné zakázky	Zpracování PD, demontáž, dodávka a montáž 3 ks nových osobních výtahů
Číslo veřejné zakázky	P25V00000118
Předmět veřejné zakázky	Dodávky a související projekční služby a stavební a montážní práce
Kategorie dle předp. hodnoty	nadlimitní
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz:

Dobrý den pane Šebesta,
děkujeme za vysvětlení celkem je vše jasné kromě výtahu 799–500 kg. Bohužel tato vaše odpověď není dostatečná, a to z důvodu že v případě že chcete nosnost 500 kg tak klec budete mít 1000 x 1350 mm, klec, kterou teď máte má velikost cca 1080x1900 mm a odpovídá nosnosti 900 Kg dle tabulky Čsn 81-20 (VÝPOČET UŽITNÉ PLOCHY VÝTAHU), proto ŽÁDAME ať z Vaší strany do zadání dáte jasný požadavek na velikost klece anebo nosnosti od 900 kg do max. možných 1200 kg.

1200 kg je ideální pro jakékoliv stěhování – velká klec!!

V případě, že necháte 500 kg nabídneme Vám klec 500 kg a tím splníme podmínku výběrového řízení. V případě že požadujete rozměr klece doplňte přesný světlý rozměr klece/max. velikost klece možná 1200x 2100 mm.

Odpověď:

Zadavatel ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 zcela zřetelně specifikoval, že požaduje **zachování stávajícího rozměru klece**, z důvodů stěhování nábytku nájemníky, s nosností **min. 500 kg**, tak jak je uvedeno v zadávacích podmínkách.

Je tedy volbou dodavatele, o jaké nosnosti nabídne výtah do stávajícího rozměru klece, která je jak uvádíte 1080x1900mm.

V případě, že by dodavatel u tohoto výtahu nabídnul klec 1000x1350 mm, jak uvádíte výše a do ní umístil výtah o nosnosti 500 kg, jeho nabídka by byla vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ