



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 60030/2026

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

Datum: 18.02.2026

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Název veřejné zakázky	Revitalizace Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506, ústřední knihovna, část 2. – vybavení nábytkem
Číslo veřejné zakázky	P26V00000004
Předmět veřejné zakázky	dodávky
Kategorie dle předp. hodnoty	podlimitní
Druh zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V položkovém rozpočtu jsou 3 části. Dvě se týkají nábytku, chtěl bych poprosit o informace, zda budou součástí nabídky i položky záložky Interiér – neuznatelné náklady a co se týče vedlejších rozpočtových nákladů, zda není tato část spíše pro stavbu. Pokud by byla součástí dodání nábytku do interiéru, tak prosím o doplnění a upřesnění, co přesně v jednotlivých položkách by bylo v rámci dodávky interiéru (viz tabulka z rozpočtu níže).

Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
2	005121011R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště:						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
8	005241013T	Kompletační činnost	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.						
10	004111010R_x1	Práce na historických objektech - technologické postupy, montážní dokumentace, vzorkování, součinnost s AD a INV	Soubor	1,00000		0,00
12	004111020R_x1	Vypracování dílenské dokumentace - technologické postupy, restaurátorské práce	Soubor	1,00000		0,00
14	005231010R_x1	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí						

Odpověď:

Platí i pro oddíl interiér, i pro tuto dodávku budou položky zapotřebí, i když v jiné míře než u stavební činnosti

Dotaz č. 2:

V legendě v poznámkách je uvedeno, že hrany přiřazeny ke stěnám a boční hrany polic budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě – zde je zamýšlená tenká ABS hrana 0,4-1 mm?

Odpověď:

Ano, jde o to, aby nebyla deska provedena bez ukončení, jen řezem.

Dotaz č. 3:

Pokud je u prvku uvedeno, Deska tl. 25 mm – zvýšená únosnost, jedná se pouze o police nebo o všechny díly nábytku?

Odpověď:

Ano, pro nábytek obecně platí tl. 18 mm, u prvků s touto poznámkou je zapotřebí větší tloušťky.

Dotaz č. 4:

Položka OS4 Posuvné dveře jsou zamýšleny do pouzdra?

Odpověď:

Ano, pouzdro bude ale přiznáno na stěně a zakrytováno, nejedná se o pouzdro pro montáž do zdiva.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ