

ŽÁDOST O STANOVISKO

176/TS/2025

č.j.

- k dokumentaci ve stupni DÚS + DPS

Ing. David Klimša, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice

.....
Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek – Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek

.....
Investor, přesná adresa

k.ú. Frýdek [634956], parc.č. 688/1, 671/1

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

**Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území
statutárního města Frýdek-Místek – I. J. Pešiny naproti 322**

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku

10.04.2025

Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

k dokumentaci ve stupni DÚS + DPS

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

TS a.s. provoz Veřejné osvětlení souhlasí s se stavbou „Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – I. J. Pešiny naproti 322“ v k.ú. Frýdek na parc.č. 688/1, 671/1.

Při realizaci plánované stavby však **d o j d e** k dotčení nebo přiblížení se zemním vedením městské optické sítě (MOS) a zemním kabelem veřejného osvětlení (VO). Vše ve správě TS a.s.

Kabel VO je uložen volně v travnaté ploše v pískovém loži v hloubce cca 40 cm. Jedná se o starou stavbu VO z 80tých let. V přeložené dokumentaci je zakreslen orientačně. **Přesný průběh kabelů VO a MOS nám není znám, proto je nutné jejich vytyčení.**

- a) V případě, že dojde k **dotčení, křížení nebo přiblížení** s výše uvedenými kabely VO a zařízením MOS v naší správě, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytyčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Výkopové práce v blízkosti MOS a VO provádět ručně. **Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a MOS** a provést o tom zápis.

Kontaktní osoba pro síť VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.: 558 443 201).

Kontaktní osoba pro síť MOS – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613)

- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:

- o veřejného osvětlení
- o městské optické sítě

organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.

- c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, musí být kabely VO a MOS uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.

- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy VO a MOS, a to na základě protokolu o vytyčení, které TS a.s. provedly.

- e) V případě zakreslování kabelů VO a MOS pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.

- f) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.

- g) Případné demontované zařízení VO či MOS je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.

- h) S ohledem na to, že správce sítí VO a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.

i) Další podmínky:

Na případné přeložky našeho zařízení je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo p. Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201), případně technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

Stanovisko provozu 400 – Komunikace:

TS a.s., souhlasí s projektovou dokumentací pro akci „Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek – I. J. Pešiny naproti 322“ a nemá k uvedené stavbě připomínky.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 400 – Komunikace
Miroslav Rokytka

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 25.04.2025