

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Miroslav Havlásek  
Sedliště 383  
73936 Sedliště

Značka: 9773/V005099/2024/FO  
ID stavby: 337282148

Ostrava, dne: 26.2.2024

Věc: **Zpevněné plochy pro stanoviště kontejnerů, Chlebovice, Ke Kútám, parc.č. 241/2, 260/3, k.ú. Chlebovice**  
*Stanovisko pro územní souhlas a ohlášení stavby*  
Investor: Statutární město Frýdek-Místek

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 3.7.2023 pod zn.: 9773/V016400/2023/AUTOMAT.

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší stavbu zpevněné plochy s nízkým oplocením pro stanoviště odpadových kontejnerů a její napojení na stávající místní obslužnou komunikaci v ulici Ke Kútám v místní části Chlebovice, na pozemcích parc.č. 241/2, 260/3, k.ú. Chlebovice.

Zpevněná plocha pro kontejnery a parkovací stání pro osobní automobil je navržena z máloformátové betonové dlažby 100/200 mm v tl. 80 mm. Dlažba bude ze všech čtyř stran upnuta do chodníkových betonových obrubníků 100/250 mm. Plocha pro parkování osobního automobilu bude upnuta mezi chodníkové obrubníky ze tří stran s tím, že z čelní strany bude plocha ukončena silničním obrubníkem 150/250 mm uloženým na „plocho“. Všechny obrubníky budou uloženy do opěry z betonu třídy C 12/15. Napojení plochy pro parkování na stávající komunikaci bude provedeno plochou z asfaltobetonu.

Zpevněná plocha pro kontejnery bude ze všech stran oplocena. Oplocení bude tvořeno sloupky z ocelových uzavřených profilů 100/100/5 mm osazených do vrtaných patek z prostého betonu C 12/15 průměru 300 mm (nebo 400 mm u sloupků rohových) provedených do nezámrné hloubky.

Stavba neřeší napojení ani úpravu na inženýrské sítě, není potřeba zajišťovat dodávky energií ani vody.  
**Stavba nebude napojena na zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.**

Dešťová voda z nových zpevněných ploch bude zasakována jejím propustným povrchem (máloformátová betonová dlažba) přímo do podloží.

**Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc.č. 241/2, 260/3, k.ú. Chlebovice, **nedojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s. (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“).

Umístěním zařízení staveniště a staveb souvisejících je nutné respektovat vodohospodářské zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. a to **vodovodní řad DN 50 PE, splaškovou kanalizaci DN 300** (stoka CR-4, hl. dna RŠ 6390 činí 2,41m, hl. dna RŠ 6395 činí 2,01m) a **tlakovou splaškovou kanalizaci DN 80** (stoka VCR-4) – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Upozorňujeme, že vodovodní řad DN 50 PE je opatřen **chráničkou DN 80 PVC**, která je v situaci vyznačena oranžovou barvou.

Zákres dotčeného zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Značka: 9773/V005099/2024/FO

**Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek, tel.č.: 558 402 143, 558 402 128.**

Upozorňujeme na **zrušené potrubí**, které je v situaci vyznačeno žlutou barvou.

S výše uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

**Podmínky týkající se realizace stavby:**

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu, zeminy apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 26  
*Szkanderová*  
Milada Szkanderová  
vedoucí oddělení vyjadřování

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.