

Stavba: **Technická pomoc při zajištění průzkumů souvisejících s budoucí realizací kašny na Místeckém náměstí**
Objednatel: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor investiční
Zhotovitel: TS a.s., 17. Listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek



Technická zpráva

AKCE: **Technická pomoc při zajištění průzkumů souvisejících s budoucí realizací kašny na Místeckém náměstí**

OBJEDNATEL: Magistrát města Frýdku-Místku – odbor investiční
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

ZHOTOVITEL: TS a.s.
tř. 17. Listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek

Za zhotovitele, dne 14. 4. 2016: Ing. Zbyněk Plšek

Za objednatele, dne 14. 4. 2016: Ing. Jiří Mitura

Stavba: **Technická pomoc při zajištění průzkumů souvisejících s budoucí realizací kašny na Místeckém náměstí**
Objednatel: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor investiční
Zhotovitel: TS a.s., 17. Listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek



Technická zpráva byla zpracována na základě požadavků (otázek) objednatele na technickou pomoc při zajištění průzkumů souvisejících s budoucí realizací kašny na Místeckém náměstí. Odpovědi na otázky jsou napsány *kurzívou*.

Dotaz na:

1. Elektrická energie

- Dimenze přívodního kabelu: *CYKY 5x16mm²*
- Jistič: *Hlavní jistič 3F 40A*
- Místo napojení: *Příloha č. 1*
- Odběr při akcích města: *Ze stejného hlavního jističe jsou napojeny dva sloupky které se využívají pro napájení kulturních akcí.*

Dotaz na:

2. Přívod vody

- Umístění uzavíracího ventilu: *Příloha č. 2*
- Dimenze vodovodní přípojky: *DN 32*
- Tvrdost vody: *Dle meze tvrdosti vody: měkká*

Dotaz na :

3. Kanalizace

- Průměr kanalizační přípojky, trasa přípojky, místo zaústění v podzemní nádrži:

Prohlídka šachet v dané oblasti Místeckého náměstí byla provedena zaměstnanci zhotovitele. Na základě prohlídek byla vytipována potenciální stávající revizní šachta možného napojení kanalizační přípojky z budoucí kašny a v přítocích a odtocích této šachty byly provedeny kamerové prohlídky.

Výsledek kamerových prohlídek je součástí Přílohy č. 3 (včetně CD).

Stavba: **Technická pomoc při zajištění průzkumů souvisejících s budoucí realizací kašny na Místeckém náměstí**
Objednatel: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor investiční
Zhotovitel: TS a.s., 17. Listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek



Přílohy:

Příloha č. 1: Situace vodovodní přípojky
Příloha č. 2: Situace umístění napájecího bodu EL
Příloha č. 3: TV kontrola kanalizace (Kanalizace Ladislav Neuvirt)

Zpracováno kým, kdy, kde:

Ing. Zbyněk Plšek, 14. 6. 2016, Frýdek-Místek