



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek



17.03.2015/200

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 06.02.2015

Č. J.: MMFM 16005/2015

SP. ZN.: MMFM_S 1920/2015/OÚRaSŘ/HarM

VYŘIZUJE: Martin Harvan

TEL.: 558 609 279

FAX:

E-MAIL: harvan.martin@frydek-mistek.cz

DATUM: 13.03.2015

SINEKO Engineering s.r.o.

Obchodně podnikatelský areál 314/258

Mošnov 1

74251

Magistrát města Frýdku-Místku jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve věci

„ČOV, splašková kanalizace a výustní objekt, pozemky parc. č. 4218, 4219, 4220, 3810, 3811, 3815, 3814/1, 3820, 3821, 7641/1, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku“

vydává na základě žádosti vedené pod značkou MMFM 16005/2015 ve smyslu §4 odst. 7 zákona č.183/2006 Sb.

Koordinované stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

1/ Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací ve smyslu § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, sděluje k žádosti o vyjádření ve výše uvedené věci následující:

K uvedené stavbě nemáme námitek.

Stavbou dojde k dotčení námi chráněných zájmů.

Pro stavbu nutno zajistit takové mechanismy a vozidla, aby nedošlo k poškození přístupových komunikací, případně je nutno zajistit jejich zpevnění. V případě znečištění nebo poškození musí zhotovitel toto neprodleně odstranit na vlastní náklady. Před výjezdem ze staveniště musí být vozidla a mechanismy řádně očištěny. Před započatím stavby bude provedena fotodokumentace stavu přístupových komunikací.

Pokud nebude možno provést křížení komunikace protlakem chráničky, tak podmínky provádění výkopových prací v místních komunikacích stanoví správce místních komunikací, kterým je společnost TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, IČ 60793716. Kontaktní osoba je manažer obchodu Michal Rylko, tel: 558 443 209, email: michal.rylko@tsfm.cz.

Pokud dojde k pokládce potrubí v otevřeném výkopu přes komunikaci, je nutno po dobu provádění prací zajistit na vozovce volný jízdní pruh v min. šíři 2,75 m.

Vzhledem k tomu, že vlastník komunikace chystá pokládku nového povrchu vozovky, je nutno obě akce koordinovat.

Upozornění pro stavebníka:

V případě užití místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (umístění inž. sítí, provádění stavebních prací, umístění lešení, zařízení

staveniště apod.), je potřeba povolení zvláštního užívání dotčené komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vydaného odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, jakožto příslušným silničním správním úřadem, po předchozím souhlasu vlastníka/správce dotčené komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie ČR.

Náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání jsou uvedeny v § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Žádost doručit minimálně 30 dní před termínem realizace.

Vyřizuje: Ing. Duží, kl. 229

2/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) v samostatných řízeních, která budou jednotlivě zahájena až na základě písemné žádosti investora nebo zhotovitele předmětné stavby.

V případě, že realizace předmětné stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít **přechodné svislé a vodorovné dopravní značení**, je nutno minimálně 30 dnů před zahájením prací požádat zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství o Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K žádosti musí být přiložen návrh nebo schéma umístění přechodného dopravního značení, písemné vyjádření Policie ČR OŘ DI Frýdek Místek, termín provádění prací a jméno pracovníka s telefonickým kontaktem, který bude za přechodné dopravní značení zodpovídat.

Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení, které bude na základě projektové dokumentace umístěno vedle nebo na pozemní komunikaci a na zpevněné ploše v rámci stavby, nebo mimo rámec stavby vedle nebo na stávající místní nebo účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po vydání Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, o které investor nebo zhotovitel předmětné stavby požádá zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství v průběhu realizace stavby. K žádosti je nutno přiložit projektovou dokumentaci umístění svislého a vodorovného dopravního značení s písemným vyjádřením Policie ČR OŘ DI Frýdek Místek. Bez platného Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení instalováno. Po instalaci svislého dopravního značení na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení, které je umístěno v souvislosti s předmětnou stavbou mimo stavbu vedle stávající místní nebo účelové komunikace, zakryto až do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.

Vyřizuje: p. Vrbica, kl. 224

3/ Z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, jako orgán památkové péče podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), dle § 149 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k žádosti o závazné stanovisko ve výše uvedené věci následující:

Umístěním stavby v navrženém rozsahu **nejsou dotčeny** veřejné zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči.

Poznámka: Pozemky dotčené touto stavbou se nenacházejí v plošně památkově chráněném území (např. ochranné pásmo, památková zóna), nejsou evidovány v ÚSKP ČR, nenacházejí se na nich objekty zapsané do ÚSKP ČR a také nejsou součástí objektů a ploch navržených

na prohlášení za kulturní památku. V dané lokalitě nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů. Postup stavebníka při uskutečnění archeologických nálezů řeší zákon o státní památkové péči v § 23. Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) řeší nález kulturně cenných předmětů v § 176.

Vyřizuje: Ing. Arch. Adámková, kl. 280

4/ Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dle ust. § 104 odst. 9, ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 vodního zákona, dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, vydává k záměru stavby „ČOV, splašková kanalizace a výustní objekt“ na pozemcích parc. č. 4218, 4219, 4220, 3810, 3811, 3815, 3814/1, 3820, 3821, 7641/1, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, ***souhlasné závazné stanovisko za podmínky:***

– souhlasu správce vodního toku Podšajárka s odváděním dešťových vod do vodního toku.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že stavbou dojde k dotčení zájmů chráněných dle vodního zákona v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, proto vydává v souladu s ust. § 104 odst. 9 vodního zákona závazné stanovisko.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska je projektová dokumentace nazvaná „Odkanalizování ZŠ Lískovec a požární zbrojnice“, kterou vypracoval v lednu 2015 Ing. Zdeněk Kocich, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Z projektové dokumentace vyplývá, že na likvidaci odpadních vod ze Základní školy Lískovec bude vybudována ČOV 1 pro 45 EO. Po vyčištění budou odpadní vody napojeny do stávající jednotné kanalizace (sběrač BS beton, DN 400 v délce 76,00 m), která bude vyvložkovaná a vybavena novými kanalizačními šachtami. Na tuto kanalizaci bude napojena nově vybudovaná kanalizace (sběrač BN – betonová část, DN 400 v délce 141,50 m), ukončena výustním objektem do vodního toku Podšajárka v řkm 1,8. K likvidaci odpadních vod z požární zbrojnice, kde jsou umístěny prostory České pošty a kadeřnictví bude vybudována ČOV 2 pro 4 – 6 EO. Po vyčištění budou odpadní vody odváděny novou kanalizací (PVC DN 150 v délce 63,81 m). Tato kanalizace bude napojena na kanalizaci zakončenou výustním objektem. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 4218, 4219, 4220, 3810, 3811, 3815, 3814/1, 3820, 3821, 7641/1, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV-1 bude 1 967,325 m³/rok. Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV-2 bude 144 m³/rok. Nově bude vybudováno výtlačné potrubí dešťových a splaškových vod včetně čerpacích stanic. Řešení dešťových vod z objektu požární zbrojnice není předmětem dokumentace. K odvedení dešťových vod ze severního traktu budovy ZŠ je navrženo vybudováním samostatné ČS-3 s akumulací 12,00 m³ pro přečerpání těchto vod do dešťové kanalizace areálu školy a následným napojením do kanalizace, která vede do vodního toku. V rámci stavby dojde k odstranění stávajícího septiku u požární zbrojnice. Septik bude vyčerpán, vyčištěn a vydesinfikován a posléze zasypán inertním materiálem – štěrkem. Podmínka závazného stanoviska vyplývá ze zjištění, že vyčištěné splaškové odpadní vody z ČOV 1, ČOV 2 a dešťové vody budou odváděny do vodního toku Podšajárka. K odkanalizování výše uvedených objektů bylo doloženo souhlasné stanovisko správce vodního toku Podšajárka, jakož i správce povodí - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava ze dne 11. 9. 2014, zn. 13131/9233/57.12/2014. Vodoprávní úřad požaduje souhlasné stanovisko i s odváděním dešťových vod do vodního toku Podšajárka.

V dané lokalitě není vybudovaná kanalizace pro veřejnou potřebu. V případě vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu budou ČOV zrušeny a splaškové odpadní vody budou přímo napojeny do této kanalizace.

Za předpokladu splnění výše uvedené podmínky vodoprávní úřad se stavbou souhlasí. Předložený záměr stavby není v rozporu s požadavky vodního zákona a souvisejícími předpisy.

ČOV 1, kanalizace vedoucí do vodního toku Podšajárka, včetně výustního objektu, ČOV 2, kanalizace vedena od této ČOV po napojení na kanalizaci vedoucí do vodního toku, jsou vodní díla ve smyslu ust. § 55 zákona o vodách. **Rovněž tak septik** je vodní dílo. Dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je potřeba povolení vodoprávního úřadu. Podle zvláštní úpravy obsažené v ust. § 15 odst. 1 vodního zákona lze odstranění povoleného i ohlášeného vodního díla provést pouze na základě vydaného povolení k odstranění stavby vodního díla. K žádosti o odstranění stavby septiku mimo jiné doložte projektovou dokumentaci bouracích prací, která bude obsahovat náležitosti ust. § 5 a přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavební, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Nezákonné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Ing. Mičková, kl. 695

5/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny, dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „magistrát“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle

A) ust. § 77 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, vydává na základě ust. § 90 odst. 15 zákona o ochraně přírody a krajiny ve spojení s ust. § 65 zákona o ochraně přírody a krajiny k projektové dokumentaci stavby „ČOV, splašková kanalizace a výustní objekt“ na parc. č. 4218, 4219, 4220, 3810, 3811, 3814/1, 3815, 3820, 3821 a 7641/1, v k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, pro územní řízení a stavební řízení investora, právnické osoby statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, **souhlasné závazné stanovisko s těmito podmínkami:**

1. Na pozemku parc. č. 3815, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, vede nová trasa kanalizace poblíž vzrostlého stromu (jasanu). Magistrát požaduje, aby dokumentace pro stavební řízení byla doplněna o zákres této dřeviny do koordinační situace stavby, vyznačení její vzdálenosti od plánované stavby a doplnění technické zprávy. Mezi patou kmene stromu a vnější hranou výkopu musí být dodržena ochranná vzdálenost nejméně 3 m.
2. V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou **ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích** (dále jen „norma“). Orgán ochrany přírody požaduje především dodržení podmínek ochrany stanovených v bodě:
 - 4.10. Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam - v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop **prováděn ručně** a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být **čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m**,

nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen po dohodě s orgánem ochrany přírody. Před zasypáním výkopové jámy v prostoru kořenové zóny musí být vyzván orgán ochrany přírody ke kontrole stavu kořenů.

- 4.6. Ochrana stromů před mechanickým poškozením - kmeny stromů je nutno opatřit vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Koruny stromů je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru,
 - 4.8. Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m.
3. Před zahájením výkopových prací bude orgán ochrany přírody prokazatelně vyzván k místnímu šetření za účasti zástupce investora nebo zhotovitele stavebních prací z důvodu stanovení podmínek ochrany dřevin na konkrétních místech.
 4. Změny vyvolané provozními potřebami v průběhu realizace stavby, které mohou mít vliv na ochranu dřevin, je nutno **předem** odsouhlasit orgánem ochrany přírody.

B) ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny, vydává dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu ve spojení s ust. § 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny investorovi stavby „ČOV, splašková kanalizace a výustní objekt“, právnické osobě statutární město Frýdek-Místek, IČ 00296643, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, **souhlasné závazné stanovisko** podle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku - lesa na parc. č. 3820, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, a vodního toku Podšajárka na parc. č. 7641/1, k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí, **s těmito podmínkami:**

1. Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů projednány s místní organizací Českého rybářského svazu.
2. V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt.

Odůvodnění

Jedná se o stavbu objektu ČOV 45 EO z objektu základní školy včetně čerpací stanice ČS-1, splaškové kanalizace a výustního objektu do vodního toku Podšajárka, akumulaci nádrže o objemu 12,00 m³ s integrovanou ČS-3 včetně dešťové kanalizace, čerpací stanice ČS-2 včetně výtlačného potrubí, ČOV-2 velikosti 4 – 6 EO včetně splaškové kanalizace z objektu požární zbrojnice a České pošty na pozemcích v k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek.

K zajištění ochrany zachovávaných dřevin (ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) byly do výrokové části závazného stanoviska stanoveny podmínky. Realizací stavby dojde k dotčení významného krajinného prvku vodního toku Podšajárka a lesa. Nedojde k dotčení územního systému ekologické stability krajiny.

Vzhledem k tomu, že stavba nové kanalizace si vyžádá kácení dřevin (zapojený porost dřevin o velikosti nad 40 m²), je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žádost se podává Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek. Žádost musí obsahovat údaje o žadateli uvedené v ust. § 37 správního řádu, údaje a náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 189/2013 Sb.“). Orgán ochrany přírody může

uložit přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin (ust. § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny).

Magistrát dále upozorňuje, že v zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení dřevin (i pravomocně povolených dle ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny), které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách. Magistrát proto doporučuje aktuálně před započatím kácení dřevin provedení jejich vizuální kontroly z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění zahnízdění ptáků je nutné ke kácení konkrétních dřevin přistoupit až po ukončení hnízdění.

Magistrát konstatuje, že vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu, nemůže její realizací dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Vzhledem ke skutečnosti, že magistrát nemohl s ohledem na charakter zásahu a charakter dotčených významných krajinných prvků (dále jen „VKP“) jednoznačně vyloučit, že by realizací stavby mohlo dojít k poškození nebo zničení předmětných VKP nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, je vydáváno toto závazné stanovisko dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Předmětný zásah má spočívat ve vedení potrubí splaškové kanalizace (uloženého v zemi) a jeho vyústění do vodního toku Podšajárka. Výustní objekt je řešen z betonu B 15, v němž bude zabetonováno potrubí z PVC-UR DN 400. Patka výustního objektu bude vytažena až do dna vodního toku a chráněna v patě záhozem těžkým lomovým kamenem o hmotnosti jednotlivých kusů kameniva min. 150 kg. Tento zához bude taktéž chránit svah v šířce 1,00 m na každou stranu od hrany výustního objektu. Výustní potrubí bude seříznuto ve směru sklonu opevnění břehu vodního toku. Dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny se VKP využívají pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí. Vzhledem k malému rozsahu zásahu do vodního toku Podšajárka ve vztahu k jeho celkové délce a malému rozsahu zásahu do VKP les (podzemní liniová stavba) lze konstatovat, že zásahem nedojde k poškození předmětných VKP nebo k trvalému narušení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí.

Magistrát upozorňuje, že v dotčeném území nelze vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (např. obojživelníci, plazi). V případě potvrzení výskytu biotopů či jedinců druhů živočichů, kteří jsou zvláště chráněni podle ust. § 48 zákona o ochraně přírody a krajiny (jejich kompletní seznam je uveden v příloze III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny), doporučuje magistrát projednat konkrétní podobu realizace výustního objektu do vodního toku (příp. si opatřit předběžnou informaci dle ust. § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) s kompetentním orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Nezákoně stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Kulatý, kl. 484, Ing. Gongol, kl. 491

6/ Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), dle ust. § 11 odst. 3 a ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší, dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní orgán (orgán ochrany ovzduší), vydává právnické osobě statutárnímu městu Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ 00296643 (dále jen „provozovatel“), **souhlasné závazné stanovisko pro územní řízení a stavební řízení pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší (dále jen „zdroje“) dle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.** Zdroje budou umístěny na pozemcích parc. č. 4218, 4219, 4220, 3810, 3811, 3814/5, 3814/1, 3815, 3820, 3821 a 7641/1, v k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. Stavba zahrnuje tyto zdroje:

1. „Čistírna odpadních vod“ – zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jedná se o čistírnu odpadních vod z objektu ZŠ **o projektované kapacitě 45 EO (ekvivalentních obyvatel).**
2. „Čistírna odpadních vod“ – zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Jedná se o čistírnu odpadních vod z objektu požární zbrojnice a prostor České pošty a kadeřnictví **o projektované kapacitě 6 EO (ekvivalentních obyvatel).**

Odůvodnění

Orgán ochrany ovzduší obdržel dne 06.02.2015 od provozovatele, zastoupeného na základě plné moci společností SINEKO Engineering s.r.o., se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČ 25908928, žádost o vydání závazného stanoviska podle zákona o ochraně ovzduší (dále jen „žádost“) pro územní řízení a stavební řízení pro výše uvedené stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Dnem obdržení žádosti byl zahájen proces vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

Orgán ochrany ovzduší prověřil údaje uvedené v žádosti a vydal souhlasné závazné stanovisko pro čistírny odpadních vod, neboť instalované čistírny odpadních vod jsou certifikovanými výrobky, při jejichž provozu nevznikají emise znečišťujících látek, které na daném území překračují imisní limity.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Nezákonné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 5 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Vyřizuje: Mgr. Krupař, kl. 499

7/ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 15 písm. i) zákona o ochraně ZPF:

Předloženým záměrem stavby „ČOV, splašková kanalizace a výustní objekt“, spočívající ve stavbě objektu ČOV 45 EO z objektu základní školy včetně čerpací stanice ČS-1, splaškové kanalizace a výustního objektu do vodoteče Podšajárka, akumulární nádrže o objemu 12,00 m³ s integrovanou ČS-3 včetně dešťové kanalizace, čerpací stanice ČS-2 včetně výtlačného potrubí, ČOV-2 velikosti 4 – 6 EO včetně splaškové kanalizace z objektu požární zbrojnice a České pošty na pozemcích v k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ZPF v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Realizaci stavby „ČOV, splašková kanalizace a výustní objekt“ v k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, budou dotčeny i pozemky náležející do zemědělského půdního fondu. Při použití zemědělské půdy ke stavbě dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a výtlačného potrubí na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení dotčené plochy do původního stavu není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ZPF žádat Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Při výkopových pracích je třeba postupovat

tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. S vlastníky, případně s nájemci, je nutno včas projednat zamýšlené provádění prací na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu. Je nutno učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Pro umístění staveb ČOV a čerpacích stanic na zemědělském půdním fondu není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o ochraně ZPF souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m².

Vyřizuje: Hanzlíčková, kl. 485

8/ Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech:

Předloženým záměrem stavby „ČOV, splašková kanalizace a výustní objekt“ na pozemcích v k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (dále jen „stavba“), dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o odpadech v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán odpadového hospodářství“), jelikož předložené projektové dokumentace pro stavbu vyplývá, že při realizaci stavby budou produkovány odpady. Orgán odpadového hospodářství ke způsobu nakládání s odpady uvedenému v dokumentaci pro stavbu, upozorňuje, že uváděné odpady katalogových čísel 17 01 01 „Beton“, 17 01 02 „Cihla“, 17 02 03 „Plasty“, 17 02 02 „Sklo“ a 17 09 04 „Směsné stavební a demoliční odpady“ jsou vhodné k úpravě (recyklaci), a proto je s ohledem na ust. § 9a zákona o odpadech doporučeno upřednostnit jejich materiálové využití před uložením na skládky.

Poučení - původce odpadů je dále povinen:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech,
- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů zaslat elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do 15. února následujícího roku,
- při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech; shromažďování nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu,
- zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které nepoužije v jejich přirozeném stavu pro účely dané stavby, považovat za odpad.

Vyřizuje: Mgr. Tararíková, kl. 615

9/ Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) a ust. § 48 odst. 3 lesního zákona:

Předloženým záměrem stavby „ČOV, splašková kanalizace a výustní objekt“ na pozemcích v k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, dojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství. Předmětný záměr je mimo jiné umístěn na pozemku určeném k plnění funkcí lesa (parc. č. 3820). Z tohoto důvodu je nutné požádat orgán státní správy lesů o vydání

souhlasu s umístěním stavby dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona (viz formulář č. 2.1.01 zveřejněný na internetových stránkách statutárního města Frýdku-Místku). Po vydání pravomocného územního rozhodnutí je nutné požádat orgán státní správy lesů o povolení dočasného odnětí pozemku plnění funkcí lesa na dobu realizace stavby dle ust. § 13 odst. 1 lesního zákona (viz formulář č. 2.1.03). Žádost musí obsahovat náležitosti podle ust. § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Část dotčeného lesního pozemku, která bude trvale zastavěná výše uvedenou stavbou (včetně jejího ochranného pásma), je nutné po ukončení stavebních prací (před uplynutím doby dočasného odnětí) zaměřit geometrickým plánem odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrálním pracovištěm Frýdek-Místek a následně požádat o trvalé omezení využívání pozemku pro plnění funkcí lesa.

Vyřizuje: Ing. Majer, kl. 496


Závěr:

Magistrát města Frýdku-Místku zkoordinoval dílčí závazná stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a konstatuje, že stavbu lze umístit za předpokladu splnění výše uvedených požadavků. Vyjádření z hlediska platného územního plánu Vám bylo doručeno samostatně.

Dokumentace bude žadateli potvrzena otiskem razítka „Ověřená dokumentace“, takto označenou dokumentaci musí žadatel následně předložit stavebnímu úřadu s příslušnou žádostí o povolení.

S pozdravem

Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
17


Ing. Petr Šabrňák
vedoucí odboru
územního rozvoje a stavebního řádu

Příloha
Dokumentace

