



LEGENDA:

navržené		stávající	
	PITNÁ VODA		TEPLÁ VODA
	CIRKULACE TV		KANALIZACE
	LEŽATÁ POD PODLAHOU		LEŽATÁ POD STROPEM
	PŘÍPOJKA VODY		ČERPACÍ JÍMKA
	REVIZNÍ ŠACHTA		STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ
	REVIZNÍ ŠACHTA		STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ

POZNÁMKA:

PŘED REALIZACÍ PROVEDE ZHOTOVITEL PRŮZKUM O TRASE A DIMENZII LEŽATÝCH SVODŮ POD PODLAHOU 1.PP. V PŘÍPADĚ, ŽE DIMENZE SVODŮ ČINÍ MINIMÁLNĚ DN 125 mm, BUDOU PONECHÁNY A NOVÉ DÍLCI ODPADY (K1-8) SE POUZE PŘÍPOJÍ.

ZODP. PROJ.	Ing. Petr LANC	DATUM	09/2015	VÝKRES D1.4.1	VÝTISK 2
VYPRACOVAL	PETR GNIDA <i>Gnida</i>	MĚŘITKO	1:100		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, F-M	ZAK. Č.	2367		
		STUPEŇ	DSP		
AKCE	Stavební úpravy spojené se změnou účelu užívání objektu č.p. 1347 na ul. Sokolská, k.ú. Frýdek na sociální ubytování			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	ZDRAVOTECHNIKA			D1.4.1	
OBSAH	PŮDORYS 1.PP - kanalizace			2	