

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ATRIS s.r.o.
Občanská 1116 / 18
710 00 Ostrava

KOLONIČNÁ Martina Mgr.
Tel: 596 697 139
E-mail: martina.kolonicka@smvak.cz
Značka: 9773/V012645/2016/KO

Ostrava, dne: 23.06.2016

Věc: **Úspory energie v bytových domech Malý Koloredov č.p. 811, Frýdek - Místek**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci v bytových domech č.p. 811 na pozemcích parc.č. 1856/1 a 1856/3 v k.ú. Místek. Jedná se o zateplení objektu a výměnu oken a dveří.

Stanovisko k umístění:

Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že návrh umístění zařízení staveniště koliduje se stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to s kanalizací DN 250 BE (hloubka 1,25 m).

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek, tel.č.: 558 639 143. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Upozorňujeme také na **existenci vodovodních a kanalizačních přípojek** v dané lokalitě, které nejsou v majetku ani v provozování SmVaK Ostrava a.s., ale které je nutno respektovat.

S uvedenou stavbou souhlasíme.

Podmínky pro realizaci:


Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno §23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- **V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.**
- Případné poškození vedení veřejné vodovodní nebo kanalizační sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou – tel.: 840 111 125.
- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.