

Označení typu tělesa Ventil Kompakt - počet desek s integrovanou ventilovou vložkou
Výška tělesa v cm + délka tělesa v cm
Provedení tělesa - Ventil Kompakt (Z-pozinkované)

VK 33-060140-60(Z)
TV15-6 RŠ15/otevř.

Dimenze šroubení/přednastavení šroubení
Šroubení regulační a uzavírací přímé/rohové pro VK
Dimenze termostatického ventilu
Stupeň přednastavení termostatického ventilu
Termostatický integrovaný ventil
+ termostatická hlavice pro veřejné prostory

MAX. VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ CU POTRUBÍ ÚT:

12x1,0	1,25m
15x1,0	1,25m
18x1,0	1,50m
22x1,0	2,00m
28x1,5	2,25m
35x1,5	2,75m
42x1,5	3,00m
54x2,0	3,50m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	M²
3.1	MULTIFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM	49,0
3.2	WC ŽENY	1,3
3.3	WC DÍVKY	1,3
3.4	SCHODIŠTĚ	9,0
3.5	PŘEDSÍŇKA WC	5,3
3.6	WC CHLAPCI	2,0

LEGENDA:

- PV - POJISTNÝ VENTIL
- KK50/6 - KULOVÝ KOHOUT (ZÁVITOVÉ PROVEDENÍ DO DN65)
- F 50/6 - FILTR (ZÁVITOVÉ PROVEDENÍ DO DN65)
- ZK50/6 - ZPĚTNÁ KLAPKA (ZÁVITOVÉ PROVEDENÍ DO DN50)
- TRVRz - TROJCESTNÝ VENTIL ROZDĚLOVACÍ ZÁVITOVÝ
- RV25 - REGULAČNÍ VENTIL HEIMEIER-MIKROTHERM
- VK - KULOVÝ KOHOUT PRO VYPOUŠTĚNÍ
- SPÁD 0,3% - MINIMÁLNÍ SPÁD POTRUBÍ
- - TOPNÁ VODA-PŘÍVOD
- - TOPNÁ VODA-ZPÁTEČKA
- AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- - ZMĚNA PRŮMĚRU POTRUBÍ
- - SMĚR TOKU TEPLONOSNÉ LÁTKY
- - KLUZNÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ (každé druhé s osovým vedením)
- E - EXPANZNÍ POTRUBÍ
- 2xH6 - H6-KOMPENZAČNÍ VSUVKA Cu POTRUBÍ

POZN:

Rozvod ÚT bude proveden z měděných trubek vč. měděných tvarovek splňujících předepsané požadavky pro rozvody ÚT. Spoje budou provedeny pájením na měkko, ve zdech, podlahách a podhledech bude pájení na tvrdo, nebo systémem lisovaných spojek Profipress.
Potrubí ve zdech a podlahách bude zaizolováno izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu tl. 6÷25 mm pro zajištění tepelné roztažnosti a k samotné izolaci trubek. U delších rovných úseků rozvodného potrubí je nutno provést instalaci kompenzátorů, nebo kompenzačních smyček dle pokynů výrobce trubek.
Uložení a uchycení potrubí bude provedeno dle pokynů výrobce trubek.
Rozvod ÚT bude napuštěn vodou s pH 6,5÷7,5 s přidáním inhibitoru - dle pokynu výrobce.
V prostupech potrubí konstrukcemi ponechat dostatečný prostor pro dilataci potrubí, tepelná roztažnost činí ~1,4mm/1m potrubí.

POZNÁMKA:

- PODROBNOSTI JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET NÁVODY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ VYTÁPĚNÍ

MEDIUM: TOPNÁ VODA 70°C / -15°C, PN6, 0,3 MPa

Změna	Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil

Vypracoval	Ing. Hrubý Petr	Č. zakázky H14023	Měřítko	1:50
Projektant	Ing. Nevyjel Ivan	Stupeň DPS		
HIP	Ing. Ferdian	F A4 2		
Datum	07/2014	CAD ACAD LT 2014	Kótováno v mm	

Investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148, FRÝDEK-MÍSTEK
–
Stavba : REKONSTRUKCE ČÁSTI DOMU Č.P. 1345, UL. MÍRU, K.Ú. FRÝDEK
Místo : Parc. č. 3570, k.ú. Frýdek (6349656)
Objekt : –
Část : D.1.4.3 – Vytápění

Obsah :
PŮDORYS 3. NP

Ing. Petr Hrubý
747 63 Hrabyně č.p. 174
Tel.: 602713420
E-mail: petr.hruby26@tiscali.cz

Č. evidenční H-14023
Č. přílohy 5