



POZNÁMKA
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PROVEDENA DLE ČSN 33
2000-4-41 ed.2. PODMÍNKY PRO SÍŤ TN.
VNĚJŠÍ VLVY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 230V JSOU PROVEDENY VODIČI CYKYLO-J 3x2,5
ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU.
VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK:ZASEDAČKY,KANCELAŘ,PLYNOVÁ KOTELNA
0,4m OD PODLAHY,ROZHLAS VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO STÁVAJÍCÍ.

- LEGENDA PŘÍSTROJŮ
- DVOJZÁSUVKA TANGO
 - L — DVOJZÁSUVKA TANGO PRO LEDNÍČKU
 - TUV — DVOJZÁSUVKA TANGO PRO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TUV (VÝŠKA 1,2m OD PODLAHY)
 - δ°C — STÁVAJÍCÍ TERMOSTAT PRO PLYN.KOTEL
 - — ODB.KRABICE KU68-1902 SE SVORKAMI WAGO
 - — ODB.KRABICE KO97/5 SE SVORKAMI WAGO
 - PK — DVOJZÁSUVKA TANGO PRO PLYNOVÝ KOTEL
 - MET2 — SVORKOVNICE EPS1 S KRYTEM
 - ⊕ — STÁVAJÍCÍ OHŘÍVAČ TUV
 - RS2 — PODRUŽNÁ ROZVODNICE

VYPRACOVAL Zdeněk HOZA		DATUM 11/2017	
SCHVÁLIL Zdeněk HOZA		ÚČEL: Technická pomoc	
INVESTOR Statutární město Frydek-Místek,Magistrát města Frydku-Místku, odbor správy obecního majetku		Č.ZAK. 21/2017	
MÍSTO STAVBY Číslo popisné 39, Zelinkovice			
STAVBA ČÍSLO POPISNÉ 39, ZELINKOVICE		17-11-21	
OPRAVA HASIČSKÉ ZBRONJICE			
OBSAH	2.NP-ZÁSUVKOVÉ ROZVODY		
	MĚŘÍTKO 1:50	POČET A4:2	
		POŘADOVÉ Č. 6	