



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Dakoprojekt s.r.o.  
Prokopa Velikého 32  
70300 Ostrava

Značka: 9773/V005676/2017/PA

Ostrava, dne: 3.3.2017

**Věc: Demolice 3 drobných objektů na ul. Křížkova Frýdek-Místek, k.ú. Frýdek**  
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

Byl předložen pouze mapový podklad s vyznačením jednoho objektu, a to na poz.p.č. 3594/4, k.ú. Frýdek.

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené demolice objektů na pozemcích dle rozsahu zájmového území, k.ú. Frýdek **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s jednotnou kanalizací DN 300 PP. Upozorňujeme taktéž na kanalizační přípojky - viz orientační zákres v mapové příloze. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud z přiloženého zákresu vyplývá, že realizaci demolice dojde k dotčení zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Sviadnov, tel. 558 639 143).

**Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:**

- Zařízení staveniště, skládky zeminy apod. nutno v PD navrhnout mimo ochranná pásma našich vedení. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (hloubky šachet – viz příloha csv).

Vzhledem k tomu, že není znám investor demolice, tudíž nelze ověřit odběrné místo jsou níže uvedené podmínky uvedeny pro případ, že jsou objekty napojena na zařízení SmVaK Ostrava a.s.

- V rámci zrušení odběrného místa požadujeme vodovodní přípojku zaslepit v místě napojení na vodovodní řad.
- V případě odpojení vodovodní přípojky montáž, demontáž a dodávku materiálu provede na základě objednávky SmVaK Ostrava a.s. Výkopové práce zajistí investor. Upozorňujeme, že náklady spojené se zrušením vodovodní přípojky budou hrazeny v plném rozsahu investorem.
- V případě, že si investor není zcela jist místem napojení kanalizační přípojky, je možné si objednat vytyčení trasy přípojky kanalizace a lokalizaci místa napojení na příslušném středisku kanalizačních sítí (viz výše).
- Upozorňujeme, že náklady spojené se zrušením kanalizační přípojky budou hrazeny investorem.
- **Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.**
- Součástí PD, která nám bude předložena k odsouhlasení, bude zákres stávající vodovodní a kanalizační přípojky k řešenému objektu (areálu) s přesným místem napojení na zařízení SmVaK Ostrava a.s.

V případě, že jsou objekty napojeny na areálové rozvody a přípojky budou zachovány nutno v PD řešit odpojení od areálových rozvodů.

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39  
  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.