

LEGENDA:

TECHNOLOGIE

Zásuvka 400V/16A
Zásuvka 230V/16A
Zásuvka 230V/16A IP44
Zásuvka 230V/16A s PO
Hlavní ochranná svorka
Ochranné pospojování
Kabelové rozvody silnoproudu
rozvaděč, který je dodávkou profese elektro
rozvaděč, který není dodávkou profese elektro, bude pouze napojen

OSVĚTLENÍ

Vypínač řaz.1
Vypínač řaz.5
Vypínač řaz.6 IP44
Vypínač řaz.6+6
Vypínač řaz.7
Vypínač řaz.7 IP44
Pohybové čtlo 360°
Kabelový vývod 230V
kabelové rozvody osvětlení-běžné
kabelové rozvody osvětlení-nouzové

POZNÁMKY


Napájecí napětí 3N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní - automatickým odpojením od zdroje
Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním
Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm. Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CY96(popt. vyšší)
ROZVODY:
- zasekány v konstrukčních příčkách
- na povrchu v pevných pvc trubkách
- v sádkartonu v ochranných pvc trubkách
- v sádkartonových podhledech na příchýtkách obo gfp.volně
- veškeré rozvody provedeny kabely CYKY
*rozvody ve sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
*elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33-2000-3
*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.2

LEGENDA SVÍTIDEL

Kód	Symbol	Název	Výbava	Osazení
A		Svítilno přisazené kulaté slím	EVG, IP44	LED 18W
B		Svítilno přisazené LED panel 1200	EVG, IP40	LED 31,9W
C		Svítilno přisazené downlight	EVG, IP44	LED 25W
D		Svítilno přisazené prachotěsné	EVG, IP66	LED 63W
N		Sv.nouz.přisaz.	EVG, IP65,1hod.	LED 2W
E		Svítilno nástěnné s senzorem	EVG, IP44	1x E27/ 18W

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ozn.	Název	Plocha	Podlaha	Stěny a strop	Poznámka
<u>101</u>	Předsiň	2,63 m²	PVC	Vápenocem. omítka	PVC lišta po obvodu
<u>102</u>	WC	1,35 m²	Ker.dlažba	Vápenocem. omítka	Obklad do výšky 1,22 m
<u>103</u>	Sprcha	2,25 m²	Ker.dlažba	Vápenocem. omítka	Obklad do výšky 1,85 m
<u>104</u>	Klubovna	20,91 m²	PVC	Vápenocem. omítka	PVC lišta po obvodu
<u>105</u>	Sklad hoř.	9,03 m²	Beton. mazanina	Vápenocem. omítka	
<u>106</u>	Garáž	38,58 m²	Cem. potěr	Vápenocem. omítka	



Stupeň projektové dokumentace:		Datum	
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY		Říjen 2017	
Autorizovaný projektant		Č. zakázky	
ING. Vladimír Hořelka		Bohumil Vojtíšek	
Investor stavby: STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK, Radniční 1148, Frýdek Místek		Měřítka	
Místo stavby: Pod Kabáticí 291, 738 42, Frýdek Místek		1:75	
Název zakázky: Č.P. 291 Chlebovice – oprava hasičské zbrojnice vč. elektroinstalace		Č. výkresu	
		D1.4.3-02	
		Paré č.	
Výkres: Půdorys 1.NP			