


TABULKA MINIMÁLNÍCH VZDÁLENOSTÍ PRO SOUBĚH A KŘÍŽENÍ
VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A POTRUBÍ NTL ZEMNÍHO PLYNU

	souběh	křížení
kabely NN, sdělovací kabely	400 mm	100 mm
kabely VN	600 mm	200 mm
vodovodní potrubí	500 mm	150 mm
kanalizace, stoky	1000 mm	500 mm

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

<div></div> <div>28. října 1639 738 01 Frýdek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel.: +420 558 436 785 email: inprosfm@inprosfm.cz www.inprosfm.cz</div>	Investor	Basketpoint Frýdek-Místek z.s. tř.T.G.M 503, 738 01, Frýdek - Místek	Autor		
	Místo stavby	k.ú. Frýdek	HIP	Ing. Vladimíra Pokorná	
			Zodp. projektant	Ing. Radim Prouza	
			Vypracoval	Ing. Radim Glos	
Stavba BASKETBALOVÁ HALA BASKETPOINT FRÝDEK - MÍSTEK Objekt SO 07 PŘÍPOJKA PLYNU			Datum	červenec/ 2018	1 x A4
			Stupeň	DUR+DSP, DPS	
			Č. zakázky	18 / 001	
			Část D.7		
Název ULOŽENÍ POTRUBÍ			Měřítko 1:10	Výkres č. 05	Revize <div></div>